



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 30.07.2020 r.

Znak: ZPI.271.15.2020

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej:
Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50
KW na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szydłowcu.
Zadanie nr 2- Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum
Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy
ul. Kolejowej w Szydłowcu..**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie

Analizując projekty instalacji fotowoltaicznych można zauważyć, że do symulacji zostały użyte panele z klasą ochrony IP67 natomiast w specyfikacji jest podane IP68. Klasa IP67 jest standardem dla paneli fotowoltaicznych i jest wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o klasie IP 67? Pozwoli to na lepszy dobór modułów PV.

Dodatkowo proszę o informację czy dopuszczony zostanie falownik 4kW, którego:

- prąd wejściowy wynosi 11A/11A a prąd zwarciový MPPT wynosi 14A. W wymaganiach jest podane - max prąd wejściowy 12A
- max napięcie wejściowe wynosi 600V. Jest to wystarczająca wartość dla ilości paneli podanej w projekcie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza:

- sprzęt z niższym stopniem ochrony tj. IP65 IP66 IP67,
- inwerter o maksymalnej mocy wejściowej minimum 12A,
- prąd zwarciový inwertera może mieć dowolną wartość,
- inwerter z mniejszym napięciem wejściowym, o ile dobrane będą odpowiednie moduły, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie instalacji.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

Przygotował: Łukasz Kuleta

z up. Burmistrza


Dordta Kubiś
Sekretarz Gminy