

Szydłowiec, dnia 21.03.2017 r.

Znak: 183/2017.....**„B 2 PROJEKT”****Szydłówek 7a****26 – 500 Szydłowiec****warunki przyłączenia do sieci wodociągowej**
nr 27/2017

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 13.03.2017 r., Spółka z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w Szydłowcu ul. Garbarska (działka geodezyjna nr 3948/2) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Przyłącze należy wykonać z istniejącej w ul. Garbarskiej sieci wodociągowej żel. Ø 100 mm;
2. Włączenie w istniejącą sieć wodociągową wykonać za pomocą typowej nawiertki+zasuwka NWZ Ø 100 x 32 mm z obudową teleskopową i skrzynką chodnikową, lub wykorzystać istniejące przyłącze do studzienki wodomierzowej.
3. Montaż nawiertki/zasuwy producenta oferującego wyrób o wysokich parametrach technicznych;
4. Przyłącze wykonać z rur PEHD o średnicy Ø 40 mm odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną;
5. Kształtki zaciskowe do rur wodnych z PEHD typu POLYRAC.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

1. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, obsypka i zasypianie rur 10 cm powyżej rury piaskiem. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym bez kamieni lub innych ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rurę.
2. Jeżeli przyłącze jest dłuższe niż 15 mb po wprowadzeniu przewodu wodociągowego na nieruchomość, należy wybudować studzienkę wodomierzową;
3. Dopuszcza się przyłącza dłuższe niż 15 mb bez budowy studzienki, po wyrażeniu zgody przez zarządzającego siecią wodociągową;
4. Jeśli przyłącze wykonywane jest w gruntach silnie nawodnionych zaleca się wbudowanie studzienki z PVC;
5. Opomiarowanie poboru wody za pomocą wodomierza Ø 20 mm z zaworem odcinającym grzybkowym Ø 25 mm przed i za wodomierzem zlokalizowanym w studzience wodomierzowej lub w wydzielonej części budynku;
6. Wodomierz lokalizować w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia;

7. Za głównym zaworem odcinającym przy wodomierzu, zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
8. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę 1 m³ / dobę.

III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE

1. Uzyskać wstępną zgodę na lokalizację przyłącza wodociągowego w drodze gminnej w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg.
2. Opracować dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego i przedłożyć do „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu celem uzgodnienia.
3. Dokumentacja powinna zawierać : krótki opis z określeniem średnicy przyłącza i sposobu wykonania robót budowlano - montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, oraz szczegół włączenia do sieci wodociągowej.
4. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej należy dostarczyć do biura „Wodociągów” w Szydłowcu jako egzemplarz archiwalny Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”.
5. Przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną przez uprawnionego projektanta.
6. Uzyskać pisemną zgodę na prowadzenie prac na gruntach do których inwestor nie ma prawa własności.
7. Prace w pasie drogowym prowadzić zgodnie z zasadami określonymi przez zarządzającego drogą.
8. Roboty montażowe i próbę ciśnieniową należy wykonać pod nadzorem pracownika Sp. „Wodociągi i Kanalizacja” spisując protokół – odbiór przed zasypaniem (w przypadku, gdy wykonawcą nie jest Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu).
9. **Wyłącznym wykonawcą nawiercenia / włączenia do sieci jest Sp. z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu. W razie niedotrzymania tego warunku przyłącze nie zostanie odebrane od wykonawcy.**
10. Wykonawcą przyłącza może być osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadająca uprawnienia w zakresie wod - kan, po wyrażeniu zgody przez Sp. z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.
11. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z polskimi normami, z materiałów posiadających atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalającej na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej).
12. Niezwłocznie po wybudowaniu przyłącza inwestor powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zakładu Wodociągów o dokonanie odbioru technicznego który będzie podstawą do zawarcia umowy na dostawę wody.
13. Podpisanie umowy na dostawę wody do posesji z Zakładem Wodociągów w Szydłowcu możliwe będzie po przedłożeniu w „Wodociągach” wszystkich wymaganych dokumentów tj. protokołów prób ciśnieniowych, protokołu odbioru końcowego, oświadczenia wykonawcy i inwentaryzacji powykonawczej.
14. Warunki dostawy wody i odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę.
15. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków zwalnia „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka o.o. w Szydłowcu od podpisania umowy na dostawę wody do posesji.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Kujbida