



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzadz@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 17 lutego 2021 roku

Znak:FSiSR.271.2.2021

Odpowiedź do pytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego montażu pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi.

### Pytanie 1:

W tabeli o nazwie "minimalne parametry modułów PV" znajduje się zapis o temperaturze pracy, w których pracuje moduł. Czy ten parametr jest niezmienny czy może ulec zmianie na przedział od -40 do +85 stopni?

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza zmiany parametru na przedział od -40 do +85 stopni.

### Pytanie 2:

Podane są minimalne parametry inwerterów jednofazowych i minimalne parametry inwerterów trójfazowych. Czy w projekcie jest konieczność użycia inwerterów jednofazowych, czy wszystkie instalacje fotowoltaiczne mogą być na inwerterach trójfazowych?

### Odpowiedź:

Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Przed przystąpieniem do montażu paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację kosztorysowo – projektową. PFU zostało opracowane na podstawie deklaracji mieszkańców. W momencie doboru instalacji fotowoltaicznej pod przyszłego odbiorcę Wykonawca musi dostosować inwerter do instalacji istniejącej u danego odbiorcy ostatecznego.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*

**Burmistrz Szydłowca**

/-/

**Artur Ludew**

Przygotowała: Anna Nowocien

