



Szydłowiec, dnia 29 marca 2021 roku

Znak:FSiSR.271.4.2021

Odpowiedź do pytania dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego "Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Wnosimy prośbę o zastąpienie pomp gruntowych na pompy powietrze/woda, pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów inwestycji. Dla naszego klimatu uzysk energii dla obydwu typów pomp ciepła jest porównywalny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie pomp gruntowych na pompy powietrze/woda z tego względu, że montaż pomp gruntowych jest wynikiem deklaracji mieszkańców. Środki na montaż pomp ciepła dofinansowany jest ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na zmianę pomp gruntowych musiała by wyrazić zgodę jednostka dotująca oraz mieszkaniec, u którego taka pompa ma zostać zamontowana.

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie COP dla pomp ciepła powietrze/woda na zakres A7/W35, ponieważ dla tego typu pomp COP w warunkach temperatur 0/35 jest nie spotykane.

Odpowiedź:

Parametry podane w programie funkcjonalno – użytkowym są parametrami przykładowymi. Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Przed przystąpieniem do montażu pomp ciepła Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację kosztorysowo – projektową. PFU zostało opracowane na podstawie deklaracji mieszkańców. W momencie montażu Wykonawca zobowiązany jest dobrać urządzenie pod Beneficjenta ostatecznego.

Pytanie nr 3:

Prosimy o zmniejszenie temperatury czynnika grzewczego na przynajmniej 60°C, ponieważ temperatura 65°C jest zbyt wysoka dla systemu grzewczego i może powodować zakamienienie instalacji grzewczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie czynnika grzewczego na 60°C.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wykreślenie parametrów „Roczny uzysk z energii z pompy ciepła CO” oraz „Roczny uzysk z energii z pompy ciepła CWU”, ponieważ dla każdej mocy grzewczej jest inna wartość. Nie wytworzy takiej samej energii pompa ciepła o mocy 9kW i 15kW.

Odpowiedź:

Parametry podane w programie funkcjonalno – użytkowym są parametrami przykładowymi. Zamówienie prowadzone jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Przed przystąpieniem do montażu pomp ciepła Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację kosztorysowo – projektową. PFU zostało opracowane na podstawie deklaracji mieszkańców. W momencie montażu Wykonawca zobowiązany jest dobrać urządzenie pod Beneficjenta ostatecznego.

Pytanie nr 5:

Czy wymagają Państwo w każdej instalacji reduktora ciśnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w każdej instalacji reduktor ciśnienia.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ
Artur Ludew

Przygotowała: Anna Nowocien