



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urząd@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 03.08.2022r.

Znak postępowania: GK.271.49.2022.MS

Do Wykonawców

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 22.07.2022r. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca”.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca”, Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców składa następujące wyjaśnienia do Zapytania ofertowego :

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza:

rozwiązanie równoważne polegające na zamontowaniu jednego panela monokrystalicznego o mocy min 320 W

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na zamontowaniu jednego panela monokrystalicznego o mocy minimalnej 320 W.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza :

rozwiązanie równoważne polegające na zamontowaniu jednego akumulatora o mocy min 150Ah

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na zamontowaniu jednego akumulatora o mocy minimalnej 160Ah.

Zatwierdził:
Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

Wydział prowadzący postępowanie: Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
Imię i nazwisko pracownika prowadzącego postępowanie : Mariusz Sokołowski
Nr telefonu: 48 6178656 i e-mail do kontaktu mariusz.sokolowski@szydlowiec.pl
Sporządził: Mariusz Sokołowski