



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 13.12.2022 roku

ZPI.272.27.2022

### **Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

#### **Pytanie 1**

W związku z chęcią udziału w postępowaniu proszę o udzielenie informacji w sprawie stolarki okiennej.

Brak w przedmiarze Okna pcv - okno zaopatrzeniowe oraz drzwi Dw do wymiennikowni, które przedstawione są na rzucie piwnic, zaś brak w przedmiarze. Prosimy o ich uzupełnienie, jeśli należy je uwzględnić w wycenie.

#### **Odpowiedź:**

Okna pcv - okno zaopatrzeniowe oraz drzwi Dw do wymiennikowni, pokazane na rzucie piwnic należy przyjąć do wyceny.

Przedmiar robót został dołączony do SWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*

**BURMISTRZ SZYDŁOWCA**

/-/

**Artur Ludew**