

Szydłowiec, dnia 06.08.2018 r.

Znak: ZPI.271.26.2018

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap.

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, w części przedmiotu zamówienia w której opisie wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zadania zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Równoważne produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Propozycja wykonania studni z tworzywa sztucznego o konstrukcji odmiennej od wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie technicznym stanowi ofertę wariantową w myśl art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami). Zamawiający nie dopuszcza w przedmiotowym postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego możliwości składania ofert wariantowych.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

Artur Ludew