



**OZNACZENIA:**

- RG – rozdzielnica główna
- gniazdo wtykowe ogólne IP20
- gniazdo wtykowe IP44
- wentylator typu E-Style 120
- główna szyna połączeń wyrównawczych
- łącznik jednobiegunowy IP44 (brzygoszczelny) (do wentylatorów)

**UWAGI:**

- Instalacja podtynkowa wykonana przewodami typu YDY o przekroju:  
instalacja zasilania wentylatorów – 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
instalacja gniazd wtykowych 1f – 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Wentylatory w pom. 1.3 zintegrowane z oświetleniem.
- Trasy przewodów ustalić na budowie wg obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej.
- Połączeniami wyrównawczymi objąć wszystkie metalowe części instalacji sanitarnych oraz metalowe urządzenia sanitarne.

<b>B<sup>2</sup> PROJEKT</b>		<b>B2 PROJEKT</b>	
<b>BUDYNEK USŁUGOWY - ŚWIETLICA WIEJSKA</b>		tel: 501 177 687	tel: 508 364 156
<b>CHUSTKI, działka nr 192</b>		www.b2projekt.pl	
Projektant	inż. Dariusz KUBAT	GP-II-63/27/75	
Opracował	mgr inż. Tomasz BEDNARCZYK	spec. inst. elektr.	
Opracował	mgr inż. Piotr BEDNARCZYK		
<b>INSTAL. GNAZD WTYKOWYCH</b>		<b>E-3</b>	
Szydłówek, grudzień 2016r		Skala 1 : 100	