

Szydłowiec, 28.12.2016

**B2 PROJEKT,
Piotr Bednarczyk,
Szydłówek 7a,
26-500 Szydłowiec**

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 Ustawy z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 ze zmianami), w związku z wnioskiem biura projektów: B2 PROJEKT, Piotr Bednarczyk, Szydłówek 7a, 26-500 Szydłowiec wniesionym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu w dniu 21.12.2016 r., dotyczącym zaopiniowania dokumentacji:

**Projekt budowlany: budynek usługowy – świetlica wiejska
na działce nr ewid. 192
w miejscowości Chustki, 26-500 Szydłowiec**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
opiniuje dokumentację pozytywnie.

UZASADNIENIE

W dniu 21.12.2016 r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu wpłynął wniosek biura projektów: B2 PROJEKT, Piotr Bednarczyk, Szydłówek 7a, 26-500 Szydłowiec w sprawie zaopiniowania dokumentacji: Projekt budowlany: budynek usługowy – świetlica wiejska na działce nr ewid. 192 w miejscowości Chustki, 26-500 Szydłowiec.

Do wniosku załączono:

- Projekt budowlany: budynek usługowy – świetlica wiejska na działce nr ewid. 192 w miejscowości Chustki, 26-500 Szydłowiec opracowany przez biuro projektów: B2 PROJEKT, Piotr Bednarczyk, Szydłówek 7 a, 26-500 Szydłowiec - 4 egzemplarze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdził:

1. Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 192 w miejscowości Chustki, 26-500 Szydłowiec.
2. Obiekt zaprojektowano jako budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, przekryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej.
3. W kondygnacji parteru projektowanego budynku znajdować się będą:
 - sala obrad o powierzchni – 23,73 m²,
 - zaplecze o powierzchni – 5,77 m²,
 - WC (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) o powierzchni – 10,05 m²,
 - przedsionek o powierzchni – 1,89 m².
4. Wyposażenie instalacyjne obiektu.

Projektowany budynek będzie wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

 - instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych i wypustów pod grzejniki elektryczne,
 - instalację telekomunikacyjną i odgromową,
 - instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej,
 - instalację kanalizacji sanitarnej,
 - instalację wentylacji grawitacyjnej (miejscowo wspomaganej mechanicznie).

Zasilanie projektowanych instalacji odbywać się będzie poprzez:

 - instalacji elektrycznej: projektowaną wewnętrzną linię zasilającą, z istniejącej sieci nn,
 - instalacji telekom.: przekaźniki bezprzewodowe sieci komórkowych,
 - instalacji zimnej wody: projektowane przyłącze wodociągowe,
 - instalacji ciepłej wody użytkowej: projektowane elektryczne podgrzewacze podumywalkowe,

Odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowanym zewnętrznym odcinkiem instalacji kanalizacyjnej do projektowanego zbiornika na ścieki.

Odprowadzenie wód opadowych z dachu i powierzchni utwardzonych na powierzchnię biologicznie czynną terenu inwestycji.

5. Budynek został zaprojektowany w sposób zapewniający możliwość korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich poprzez:

- wykonanie pochylni zewnętrznej o odpowiednim spadku,
- zastosowanie stolarki drzwiowej do pomieszczeń, do których przewiduje się dostęp osób niepełnosprawnych o szerokości umożliwiającej przejazd przez osoby na wózku inwalidzkim,
- niewykonywanie progów w drzwiach wewnętrznych,
- urządzenie pomieszczenia WC wyposażonego w urządzenia sanitarne i pomocnicze niezbędne dla osób niepełnosprawnych oraz zapewniającego przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

6. Technologia.

W projektowanym budynku zlokalizowane będą pomieszczenia świetlicy wiejskiej, która służyć będzie mieszkańcom wsi Chustki. W świetlicy będą się odbywały spotkania mieszkańców, zebrania, narady itp.

Pomieszczenia świetlicy będą przeznaczone na czasowy pobyt do 20 ludzi (przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin łącznie).

W świetlicy nie przewiduje się podaży posiłków przygotowywanych na miejscu. Ewentualne posiłki dostarczane będą przez firmę cateringową i podawane w naczyniach jednorazowych. Mycie termosów cateringowych zapewni firma cateringowa. W pomieszczeniu zaplecza będą przygotowywane napoje gorące (kawa, herbata) oraz porcjowane napoje zimne bezalkoholowe.

Naczynia i sztucze jednorazowe oraz produkty suche przechowywane będą w zamykanych szafkach w pomieszczeniu zaplecza.

Odpady pokonsumpcyjne wyrzucane będą do hermetycznego pojemnika znajdującego się w zamykanej szafce pod zlewem a następnie do pojemników na zewnątrz budynku.

Z uwagi na okresowy charakter użytkowania budynku (zebrania, narady) nie nastąpi krzyżowanie się dróg naczyń czystych i brudnych. Podaż posiłków i konsumpcja podczas zebrania czy narady, sprzątanie i usuwanie resztek odbywać się będzie po zakończeniu zebrania i konsumpcji.

7. Wyposażenie technologiczne.

- sala obrad: 3 stoły konferencyjne oraz 18 krzeseł,
- zaplecze: zlewozmywak dwukomorowy, kuchenka zasilana gazem z indywidualnej butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg (czteropalnikowa z piekarnikiem), lodówka (chłodziarko-zamrażarka), blat roboczy z szafkami pod blatem, szafki wiszące, hermetyczny kosz na odpadki pokonsumpcyjne,
- WC: umywalka i sedes przystosowane dla osób niepełnosprawnych (wraz z poręczami), pisuar, zawór czerpalny ze złączką do węża, wpust kanalizacyjny podłogowy z syfonem, szafa na sprzęt i środki czystości.

8. Dane dotyczące sposobu zatrudnienia.

- liczba zatrudnionych osób: nie przewiduje się zatrudnienia osób, czasowymi użytkownikami budynku będą okoliczni mieszkańcy, obsługą budynku zajmować się będą wyznaczone osoby zatrudnione przez Gminę Szydłowiec, sołtys wsi,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją stwierdził, że zaproponowane rozwiązania spełniają wymagania sanitarno-higieniczne stawiane tego typu obiektom.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu zaopiniował dokumentację pozytywnie.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU

Elżbieta Pawlak