



PRZEZNACZENIE					
Zasilanie z rozdzielnic R1		Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie reżyserka	Obwód gniazd wtyczk. reżyserka
TYP ZABEZPIECZENIA	MOC ZAINSTALOWANA	NR OBWODU/FAZA			
FRAZ-B10/1 PKNM-16 /1N/B/003	50W	1/L1	2/L2	3/L3	4/L1,L2,L3
FRCmM 40/4/003 FFAZ-C32/3N	2200kVA				
	11700W				

P<sub>i</sub>=15,9kW  
P<sub>s</sub>=11,7kW

### Ochrona przeciwporażeniowa:

## Samoczynne wyłączenie zasilania

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec					Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu								
Nazwa rysunku:								
Schemat strukturalny rozdzielnicy ROT 230/400V								
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P/OOE/06		Stadium	Projekt budowlany	
Sprowadzający	mgr inż. R.Hoponik	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0349/PW/OE/07		Format	A3	
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.		Podpis		
<div>ELprojekt</div> <div>Marek Olejarz</div>							Nr rysunku:	EL-4
32-600 Oswęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331								