


**Ochrona przeciwporażeniowa:**  
Samoczynne wyłączenie zasilania

EL-3 str 1/3


L1,L2,L3

Rozdzielnica R1 230/400V




Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec				Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec		
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu						
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnic R1 230/400V						
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P00E/06	Stadium	Projekt wykonawczy
					Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis	Podziałka
<b>ELprojekt</b> Marek Olejarz 32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331					Nr rysunku: EL-3 str 2/3	

Rozdzielnica R1 230/400V



Rozdzielnica R1 230/400V




Typ:  
Montaż:  
podtynkowy  
Stopień ochrony:  
IP30  
Klasa ochronności:  
I  
Głębokość: 180mm

Adres:  
Szydłowiec, ul. Kościuszk 178, dz. nr ewid.: 4027/7,  
obręb: 0001 Szydłowiec

Inwestor:  
Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

Temat:  
Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu

Nazwa rysunku:  
Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnic R1 230/400V

Projektant	mgr inż. M. Olejarczyk	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/POOE/06		Stadium	Projekt wykonawczy
						Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr upr.	Podpis	Podziałka	

**ELprojekt**  
Marek Olejarczyk  
32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331

Nr rysunku  
EL-3 str 3/3