



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 19 lutego 2021 roku

Znak:FSiSR.271.2.2021

Odpowiedź do pytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącego montażu pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy temperatura wody grzewczej dla obu rodzaju pomp musi wynosić 65 st., czy dopuszczalna jest temperatura 60 st.?

Odpowiedź:

Temperatura wody grzewczej dla obu rodzaju pomp musi wynosić 65 st.,

Pytanie 2:

Czy dopuszczacie Państwo, żeby grzałka fabrycznie wbudowana w pompę ciepła miała moc 8,8, kW zamiast 9 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza grzałki 8,8 kW wbudowaną w pompę ciepła zamiast 9 kW

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

Artur Kudew

Przygotowała: Anna Nowocien



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

