

1. Bilans mocy

1. Bilans mocy

2. Dobór zabezpieczenia dla obw. nr 1

Proj. zabezpieczenie w S-O - rozłącznik bezpiecznikowy 63A, D02 40A, gG

Całkowity spadek napięcia wynosi: 1.90% i jest mniejszy od dopuszczalnego wynoszącego 3%.

Dane

Transformer 100 kVA

Odcinek nr 1 linii

Odcinek nr 2 linii

Odcinek nr 3 linii

Sprawdzenie warunku

$$I_{k1} > I_k$$
$$193,08 > 204$$

Warunek jest spełniony