


Do proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej  
wg. odrębnego opracowania  
zgodnie z PZT

- UWAGI:**
1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami inst. san.
  2. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane, należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
  3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
  4. Rewizje zamontować na pionach kanalizacyjnych na wysokości max 0,5 m od posadzki;
  5. W obudowach pionów kanalizacyjnych i ściankach instalacyjnych wykonać otwory umożliwiające dostęp do rewizji zamontowanych na pionach kanalizacyjnych. Wszystkie piony kłalazacyjne bezwzględnie należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewkami Dn 110/160.
- Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym

ŚREDNICE RUR KANALIZACYJNYCH

0 - 1	PVC Dn 160mm	1 - Pr	PVC Dn 110mm
1 - 2	PVC Dn 160mm	2 - KS1	PVC Dn 160mm
		KS1 - WC1	PP Dn 110mm
		KS1 - WC2	PP Dn 110mm
2 - 3	PVC Dn160mm	3 - 3.1	PVC Dn 110mm
		3.1 - Um1	PP Dn 50mm
		Um1 - Um2	PP Dn 40mm
3 - 4	PVC Dn 160mm	4 - KR1	PVC Dn 110mm
4 - 5	PVC Dn 160mm	5 - KR2	PVC Dn 110mm
5 - 6	PVC Dn 160mm	6 - KS2	PVC Dn 160mm
		KS2 - WC3	PP Dn 110mm
		KS2 - Um3	PP Dn 50mm
		Um3 - Um4	PP Dn 40mm
		KS2 - 6.1	PVC Dn 110mm
		6.1 - ZL1	PVC Dn 110mm
		6.1 - KR3	PVC Dn 110mm
6 - 7	PVC Dn 160mm	7 - KS3	PVC Dn 110mm
		KS3 - B1	PP Dn 50mm
		KS3 - WC4	PP Dn 110mm
7 - 8	PVC Dn 160mm	8 - 8.1	PVC Dn 110mm
		8.1 - KR4	PVC Dn 110mm
		8.1 - 8.2	PVC Dn 110mm
		8.2 - Um5	PVC Dn 110mm
		8.2 - 8.3	PVC Dn 110mm
		8.3 - Pr2	PVC Dn 110mm
		8.3 - KS4	PVC Dn 110mm
		KS4 - WC5	PP Dn 110mm
8 - 9	PVC Dn 110mm	9 - KS5	PVC Dn 110mm
		KS5 - WC6	PP Dn 110mm
		9 - Pr3	PVC Dn 110mm



LEGENDA:

- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w brzdach ściennych
  - Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w gruncie
  - Proj. pion kanalizacji sanitarnej
  - Typ rury - materiał / średnica
- KS1  
PVC Ø160

**B2 PROJEKT**

ul. Kościuszki 187, 26-500 Szydłowiec  
tel: 501 177 687    tel: 508 364 156

**BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDLOWIEC**  
SZYDLOWIEC, działka nr 5772/3

Projektantmgr inż. Tomasz DąbrowskiPDK/0164/PWOS/11spec. san.

Opracowałmgr inż. Aleksandra Głowor

**RZUT PARTERU - inst. kan. san.**  
Szydłowiec, czerwiec 2021r.

**S-02**  
Skala 1 : 50