



LC licznik ciepła na odgałęzieniu do biblioteki i bud. admin.
typu Sharky Head 775 , Q=2,5 m3/h, dn 20mm,
montaż na powrocie

temat	projekt wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola Szydłowiec ul. Staszica 3a		
lokalizacja	dz. nr 5718/29		
inwestor	Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
branża	inst. sanitarne projekt wykonawczy instalacja c.o.		
zakres	Schemat rozdzielaczy c.o.		C-5 rys. nr
projektant	mgr inż. Agata Gigoń Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Nr ewid. MAZ/0058/POOS/03		luty 2020