



## Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec  
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10  
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: [urząd@szydlowiec.pl](mailto:urząd@szydlowiec.pl)

Szydłowiec, dnia 01.06.2023 r.

Znak: ZPI.271.4.2023

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej zadania inwestycyjnego pn:  
„Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych  
w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń  
grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o większej powierzchni tj. 2,18m<sup>2</sup> zamiast 2,16m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści zastosowanie modułów o większej powierzchni.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy.