

Gmina Szydłowiec
Szydłowiec
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

**Warunki przyłączenia nr 22-I3/WP/02324 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: miasteczko ruchu drogowego
Lokalizacja: gmina Szydłowiec, miejscowość Szydłowiec, nr dz. 5741/6

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12-04-2022, określa się następujące warunki przyłączenia:

- 1 Miejsce przyłączenia: linia kablowa między złączem Z-4 Staszica 21 a złączem Z-1 Prusa 4 z linii nN Jastrzębska 2 obw 10. Stacja zasilająca **JASTRZĘBSKA 2**.
- 2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
- 3 Moc przyłączeniowa: **1,00 kW** – zasilanie podstawowe.
- 4 Rodzaj przyłącza: kablowe.
- 5 Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
5.1 **Rozciąć istniejący kabel YAKY 4x185mm² relacji Z-4 Staszica 21 - Z-1 Prusa 4 i po zmurowaniu obustronnie wprowadzić go do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK-3+1P**
- 6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnętrzną i wewnętrzną instalację elektryczną odbiorczą wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 7 Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN w linii granicy działki.**
- 8 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytucznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
- 9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
9.1 **wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 6[A],**
- 10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN-C**
- 11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
- 12 Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
- 13 Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
- 14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
14.2 realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń.

15.2 Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Andrzej Dąbrowa

Warunki przyłączenia zatwierdził.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Przyłączania i Rozwoju

Kierownik
Karol Herman

STAROSTA SZYDŁOWIECKI
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
Znak sprawy: GN.6630.53.2022

Szydłowiec, dnia 2022-11-16

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2052 ze zm.) przeprowadzono naradę koordynacyjną.

1. Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2. Termin narady: **2022-11-16**
3. Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu w Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przy ulicy T. Kościuszki 170
4. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę:
ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ANDRZEJ NIZIOŁEK
ulica: KSIAŻĘCA 213, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
5. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące inwestora:
GMINA SZYDŁOWIEC
ulica: RYNEK WIELKI 1, 26-500 SZYDŁOWIEC
6. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe protokolanta:
Jowita Dudek, Inspektor
7. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego:
Grzegorz Stępniewski, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.
8. Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Nr gminy	Nazwa gminy	Nr obrębu	Nazwa obrębu	Działka
054	SZYDŁOWIEC_MIASTO	1	SZYDŁOWIEC	5741/6

9. Opis przedmiotu narady:

1	Projektowane przyłącze elektroenergetyczne
---	--

10. Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują

Lp	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub powodów uczestnictwa w naradzie	Imię i nazwisko reprezentantów	Imię, nazwisko uzgadniającego Data uzgodnienia	Stanowisko uzgadniającego
1	Starosta Szydłowiecki	Z up. Starosty Grzegorz Stępniewski	,	Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w

STAROSTWO POWIATOWE
W SZYDŁOWCU
Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 170

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2022 -11- 17

Strona: 1

Z up. Starosty
Grzegorz Stępniewski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

				przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegające wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
2	Orange Polska	Przemysław Rydzoń	,	Podmiot nieobecny.
3	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Szydłowcu	Stefański Adam	Stefański Adam,2022-11-08 10:03:01	brak uwag
4	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Itży	Agnieszka Czyż-Świrta	,	Podmiot nieobecny.
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (Sekcja Radom)	Konrad Srebrzyński, Adam Krzemiński, Krzysztof Matuska,	Srebrzyński Konrad,2022-11-09 07:08:18	Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej sieci gazowanej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640) Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu . O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem
6	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie. Delegatura w Radomiu	Witold Bujakowski	Bujakowski Witold,2022-11-09 11:11:20	brak uwag
7	PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko	Grzegorz Gromek, Mateusz Zygmunt	Gromek Grzegorz,2022-11-08 08:49:15	Zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych przy skrzyżowaniu z istniejącym kablem energetycznym nN oraz przy stawianiu słupa nr 2. Przy ww miejscach, prace należy wykonać ręcznie i zgłosić do odbioru.
8	PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-	Artur Molga,	,	Podmiot nieobecny.

Strona: 2

**STAROSTWO POWIATOWE
W SZYDLÓWCU**
Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 170

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
2022 - 11 - 17

Grzegorz Stepieński
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości

	Kamienna Rejon Energetyczny Radom	Zbigniew Siwek		
9	Zarząd Dróg Powiatowych	Irmia Tomkowska-Stopa	,	Podmiot nieobecny.
10	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Warszawa. Rejon w Radomiu	Artur Stopa	Stopa Artur,2022-11-10 20:49:48	Nie dotyczy GDDKiA - brak uwag
11	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie	Paweł Zięba, Dariusz Kozłowski, Leopold Jabłoński, Marek Marlica	Zięba Paweł,2022-11-09 08:05:03	brak uwag
12	Wójt Gminy w Chlewiska	Z up. Wójta Kamil Rogala	,	Podmiot nieobecny.
13	Wójt Gminy Jastrząb	Z up. Wójta Magdalena Czyżewska, Z up. Wójta Mariusz Tomczyk	Z up. Wójta Mariusz Tomczyk,2022-11-15 13:43:51	brak uwag
14	Wójt Gminy Mirów	Z up. Wójta Cezary Drzewi	,	Podmiot nieobecny.
15	Wójt Gminy Orońsko	Z up. Wójta Piotr Grela	,	Podmiot nieobecny.
16	Burmistrz Miasta Szydłowiec	Z up. Burmistrza: Urszula Grzmił, Albert Krzewiński, Przemysław Kępas	,	Podmiot nieobecny.
17	„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu	Jakub Szymański	,	Podmiot nieobecny.
18	Ciepłownia Miejska Spółka z z o.o. w Szydłowcu	Kamiński Tadeusz	Kamiński Tadeusz,2022-11-08 07:52:27	Roboty ziemne na skrzyżowaniach z siecią ciepłowniczą prowadzić pod nadzorem Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu. Rury preizolowane ułożone w obsypce piaskowej.
19	Fibee IV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie,	Wojciech Grześkowiak, Mateusz Horbal	Mateusz Horbal,,2022-11-07 16:35:31	Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE IV SP Z O.O.: 1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą

eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.

3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE IV SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE IV SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE IV SP

Strona: 4

Z up. Starosty

Grzegorz Stępniewski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości

STAROSTWO POWIATOWE
W SZYDŁOWCU
Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 170

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2022 -11- 17

				<p>Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypianiem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBEE IV SP Z O.O.</p> <p>6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE IV SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE IV SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> <p>7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE IV SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE IV SP Z O.O.</p> <p>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</p> <p>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane</p>
--	--	--	--	---

Strona: 5

				<p>przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z O.O.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBEE IV SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p>
20	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie (Seksja Radom)	Przemysław Molendowski, Tadeusz Szewczyk	,	Podmiot nieobecny.
21	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A. Operator techniczny odpowiedzialny za utrzymanie i zarządzanie siecią „IDM”	Paweł Przychodzień, Adam Skaryszewski, Jałkowski Sławomir	Jałkowski Sławomir, 2022-11-07 12:34:03	brak uwag

11. Podmiot nieobecny na naradzie koordynacyjnej pomimo prawidłowego zawiadomienia o jej miejscu i terminie, co nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne.

12. Uzgodniono treść protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące projektanta

NIZIOŁEK ANDRZEJ

ulica KSIAŻĘCA 213, 26-110 SKARŻYSKO - KAMIENNA

14. Informacje dodatkowe

INSPEKTOR
Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

.....
(imię, nazwisko i podpis protokolanta narady koordynacyjnej)

Z up. Starosty

Grzegorz Stepiński
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

.....
(imię, nazwisko i podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

**STAROSTWO POWIATOWE
W SZYDŁOWCU**

Wydział Geodezji, Kartografii
Katastru i Nieruchomości
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 170

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

2022 - 11 - 17

Z up. Starosty

Grzegorz Stepiński
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości

