



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urząd@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 05.09.2023 roku

ZPI.271.15.2023

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Szydłowiec etap 2”.

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby oprawy posiadały regulację kąta pochylenia od +/-20°. Czy Zamawiający zaakceptuje oprawy posiadające regulację kąta pochylenia -15° – +15° przy montażu na wysięgniku, oraz przy montażu bezpośrednio na słupie, pod warunkiem możliwości poprawnego montażu na podstawie dokonanych obliczeń fotometrycznych z ewentualną możliwością zastosowania uchwyty montażowego z regulacją +/-90 o jeśli byłoby to niezbędne do prawidłowego montażu opraw? W interesie Zamawiającego jest możliwość osiągnięcia zakładanego poziomu oświetlenia drogi zgodnie z normą i zakładaną klasą drogi, natomiast kąt regulacji oprawy ma być jedynie środkiem do tego celu.

Odpowiedź:

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego będąca przedmiotem niniejszego postępowania jest kontynuacją modernizacji oświetlenia realizowanej w oparciu o projekt zakładający m.in. ujednoczenie elementów systemu takich jak właściwości opraw w zakresie możliwości montażowych, ilości typów w zakresie mocy opraw, kąta zawieszenia opraw, rozsyłu światła itp. Elementy te mają zapewnić pełną zamiennność opraw, przydatność dla różnych stanowisk punktów oświetleniowych tym samym łatwość serwisowania i dalszej rozbudowy oświetlenia. Zakres regulacji kąta nachylenia opraw przy montażu na wysięgniku wynika z geometrii nachylenia wysięgników istniejących, które nie podlegają wymianie. O ile regulacja nachylenia oprawy w dół do -20 stopni jest parametrem krytycznym to regulacja w górę w praktyce może być stosowana maksimum do +10 stopni (w przypadku wysięgnika o kącie nachylenia w ok. 0 stopni). Wymagane kąty nachylenia opraw według wymagań obliczeń fotometrycznych dopuszczają podniesienie opraw do 5 stopni.

W zakresie robót związanych z wymianą opraw nie przewiduje się wymiany przewodów wysięgnikowych co eliminuje możliwość stosowania dodatkowych elementów w zawieszeniu takich jak dodatkowy uchwyt regulacyjny, który wymagać może wydłużenia przewodu wysięgnikowego.

Ponieważ na rynku dostępne są oprawy pochodzące od wielu producentów, spełniające wymagania w zakresie regulacji nachylenia opraw przy montażu na wysięgniku Zamawiający

pozostawia wymagania dla opraw oświetlenia ulicznego bez zmian.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.