



Urząd Miejski w Szydłowcu

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzadz@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 24.10.2023r.

ZD.271.53.2023.PK

Do Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.), przekazuję poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się o wyjaśnienie różnicy treści pozycji 4.7 z przedmiaru, gdzie podane jest odwodnienie liniowe wjazdów - kanał grzebieniowy klasy C250 o wymiarach: szer. 2 x 0.15 x 0.50, a w projekcie jest podana klasa D400 o wymiarach: 33x37x9,5 cm. Proszę o wskazanie, które wartości są poprawne. Ponadto po rozpoznaniu ofert producentów na rynku nie są dostępne kanały w klasie D400.”

Odpowiedź:

Należy zastosować koryta zgodnie z projektem tj. klasy D400 o wymiarach: 33x37x9,5 cm, pozycja w przedmiarze zawiera omyłkę.

.....
(Podpis Kierownika jednostki zamawiającej
lub osoby upoważnionej)