



- UWAGI:
- DO PODNOSZENIA ELEMENTÓW UŻYWAĆ ZAWIESI 3- LUB 4-LINOWYCH O REGULOWANEJ DŁUGOŚCI LIN ($L_{min}=5,00m$).
 - WYTRZYMAŁOŚĆ BETONU PRZY ROZFORMOWANIU $f_c \geq 20MPa$ Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
 - ELEMENTY SKŁADAĆ I TRANSPORTOWAĆ ZGODNIE RYSUNKÓW ZESTAWIENIOWYCH ZBIORNIKA.

BETON: C35/45, W12, XC4, XA2, XF3 (F150)
STAL: A-IIIN (zbroj. pomocnicze A-0)
otulina: $c_{nom}=30mm$ (dla słupa 35mm)

- UWAGI:
- Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym wykonawca winien przekazać informację do biura projektowego.
 - Wykonawca przed przystąpieniem do prac powinien zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i budowlanymi.
 - Niniejsze opracowanie jest własnością firmy PPW Bioprojekt Sp. z o.o. i chronione jest na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 - W przypadku jakiegokolwiek zamiany lub różnicy pomiędzy projektem a stanem faktycznym oraz różnic pomiędzy poszczególnymi projektami, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację o zaistniałym fakcie do biura projektowego w celu uzyskania właściwego rozwiązania przed wykonaniem prac budowlanych.
 - W sprawach nieokreślonych w dokumentacji obowiązują: normy (PNi), świadectwa dopuszczenia, atesty ITB, instrukcje, wytyczne i warunki tech. producentów i dostawców mat. bud. i instalacyjnych, przepisy instytucji kontrolujących jakość mat.
 - W przypadkach stosowania rozwiązań nie posiadających certyfikatów i atestów dopuszczających do stosowania w budownictwie wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów warsztatowych.

Tytuł zadania Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu		Oznaczenie części PT
Tytuł projektu Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - Etap 1 wyciąg z dokumentacji obejmujący gospodarkę osadową		Nr tomu 3.AK
Inwestor Gmina Miasto Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
Generalny projektant P.P.W. BIOPROJEKT Sp. z o.o. Aleja Armii Krajowej 22B/9 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		Adres do korespondencji 97-300 Piotrków Tryb. Al. Armii Krajowej 22b/9 (044) 737-09-10 biuro@bioprojekt.pl www.bioprojekt.pl
Zespół autorów		
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża
Projektant mgr inż. Przemysław Adamski	LOD/1771/PWOK/11	KONSTRUKCYJNA
Opiniujący mgr inż. Bartłomiej Wołos	LOD/1834/PWOK/12	KONSTRUKCYJNA
Opiniujący		KONSTRUKCYJNA
Faza PROJEKT TECHNICZNY		Oznaczenie fazy PT
Tytuł Zbiornik osadnika wtórnego (OB.05)		Oznaczenie rysunku AK
Tytuł rysunku Prefabrykaty - gabaryty		Oznaczenie rysunku B5
Skala 1:50	Nr rysunku PT-OB.05-K-04	
Data 2023.01		