



Gmina Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec
tel.: 48 617-86-30, fax: 48 617-05-10
www.bip.szydlowiec.pl, e-mail: urzad@szydlowiec.pl

Szydłowiec, dnia 11.07.2024 roku

ZPI.271.9.2024

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec” .

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie mocy instalacji fotowoltaicznej dla lokalizacji Żłobek miejski nr 1. Czy wskazane lokalizacje w załączniku nr 1 do PFU posiadają już instalacje fotowoltaiczne?

Odpowiedź:

Na budynku Żłobka Nr 1 zamontowana jest już instalacja fotowoltaiczna, dlatego też potwierdzamy moc instalacji przyjętej w PFU 0 kWp. Część wskazanych lokalizacji w załączniku Nr 1 do PFU posiadają już instalacje fotowoltaiczne. Zestawienie poniżej:

L.p.	Obiekt	Zainstalowana moc kW
1.	Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu , ul. Kościuszki 225A	12,15
2.	Pawilon handlowy przy ul. Wschodniej, Klub „Senior+, ul. Wschodnia 24	10,2
3.	PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57	49,95
4.	OSP Majdów, Majdów 50	5,76
5.	OSP Wola Korzeniowa, Wola Korzeniowa 103A	5,76
6.	OSP Wysoka, Wysoka 38A	5,76

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na gruncie?

Odpowiedź:

Instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane na gruncie należy ogrodzić.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści użycie falowników bez wyświetlaczy?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń z wyświetlaczami.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza przelew wierzytelności bezpośrednio na rachunek cesji w banku? Chodzi o finansowanie inwestycji przez bank.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na cesję na rzecz banku, który udzieli kredytu na sfinansowanie inwestycji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje prace dodatkowe dotyczące pokryć dachowych, które wymagają modernizacji? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji i zakresu prac i kto ponosi koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonania prac dodatkowych dotyczących remontu pokryć dachowych.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że umowa będzie mogła być zawarta w formie elektronicznej.

Odpowiedź:

Umowa na realizację zadania będzie mogła być zawarta elektronicznie.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wymiana licznika przez OSD nie będzie miała wpływu na odbiór końcowy. Z chwilą przekazania do OSD kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do sieci Wykonawca nie ma bowiem wpływu na czas wymiany licznika.

Odpowiedź:

Odbiór robót zostanie dokonany zgodnie z zapisami § 8 umowy stanowiącej załącznik do SWZ. Wykonawca ma przygotować i przekazać komplet dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji w Zakładzie Energetycznym.

Pytanie 8

Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Dostęp i dostosowanie internetu w celu komunikacji z falownikiem leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga wykonywania przeglądów serwisowych instalacji w trakcie trwania gwarancji i rękojmi? Jak często mają być wykonywane owe przeglądy i jaki zakres mają obejmować?

Odpowiedź:

Tak. Przeglądy należy wykonać raz w roku.

Pytanie 10

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni dokumentację projektową budynków, w tym konstrukcyjną oraz branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni całość posiadanej dokumentacji budowlanej.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga obliczenia nośności dachu na którym ma być zamontowana instalacja PV?

Odpowiedź:

Postępowanie prowadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W gestii Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji projektowej. Jeżeli wykonawca uzna, że należy wykonać takie obliczenia, to będą one częścią dokumentacji projektowej.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów tylko w przypadku występowania zacinienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU należy tak łączyć panele w stringi by minimalizować negatywny efekt zacinienia, zwłaszcza w miesiącach zimowych. W gestii Wykonawcy jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 13

Czy budynki wskazane w zamówieniu podlegają pod ochronę konserwatorską, są zabytkami?

Odpowiedź:

Budynki wskazane w zamówieniu nie są objęte ochroną konserwatorską, nie są zabytkami.

Pytanie 14

Czy Zamawiający posiada wiedzę o rodzaju pokrycia dachu w lokalizacjach gdzie instalacja PV ma znajdować się na dachu?

Odpowiedź:

Blachodachówka, papa termozgrzewalna.

Pytanie 15

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje tolerancję mocy instalacji i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje tolerancji mocy instalacji.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wykazał te same dostawy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dla pozostałych części?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga przeglądów serwisowych w trakcie trwania gwarancji? Jeśli tak jak często?

Odpowiedź:

Tak. Przeglądy należy wykonać raz w roku.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprowadzenie okablowania aluminiowego między falownikiem, a rozdzielnią główną w przypadku instalacji gruntowych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 19

Proszę o wskazanie mocy przyłączeniowych dla każdej lokalizacji?

Odpowiedź:

L.p.	Obiekt	Moc w kW z Umowy
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (2 liczniki) od ul. Kilińskiego od ul. Kościuszki	24 15
2.	Zespół Edukacji i Finansów Oświaty	9
3.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Strefa Karolka	15
4.	Świetlica wiejska Chustki	12
5.	Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu , ul. Kościuszki 225A	18
6.	Świetlica wiejska w Ciechostowicach	20
7.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg ul. Słomiana 17	15
8.	Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne	24
9.	Pawilon handlowy przy ul. Wschodniej, Klub „Senior+, ul. Wschodnia	18
10.	Miejski Klub Sportowy Szydłowianka	22
11.	OSP Jankowice	15

12.	OSP Szydłowiec/kino Górnik	9
13.	PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, ul. Wschodnia 57	70
14.	OSP Majdów, Majdów 50	15
15.	OSP Wola Korzeniowa, Wola Korzeniowa 103A	15
16.	OSP Wysoka, Wysoka 38A	12

Pytanie 20

Po czyjej stronie jest ewentualne zwiększenie mocy oraz koszty z tym związane?

Odpowiedź:

Po stronie Zamawiającego.

Pytanie 21

Kto ponosi koszty modernizacji przyłącza i rozdzielnicy związane ze zwiększeniem mocy?

Odpowiedź:

Zamawiający

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie formularza ofertowego oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 23

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe dotyczące poprawienia wadliwej instalacji elektrycznej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienie kart technicznych i certyfikatów urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane przy składaniu oferty.

Odpowiedź:

Na ofertę składają się dokumenty opisane w rozdziale III SWZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe z ZE? Jeśli nie, proszę o wskazanie Sprzedawcy energii oraz Operatora systemu Dystrybucji.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający posiada umowy kompleksowe z ZE.

Pytanie 26

Zgodnie z Art. 7 ust. 8d12 Prawo Energetyczne: "8d12. W przypadku przyłączenia do sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej, do mocy zainstalowanej mikroinstalacji, o której mowa w ust. 8d4, nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej, o ile: 1) moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej, 2) łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej – jest nie większa niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji." W związku z powyższym proszę o informację czy Zamawiający posiada lub będzie posiadał odpowiednie moce przyłączeniowe?

Odpowiedź:

Będzie posiadał.

Pytanie 27

Czy Zamawiający zaakceptuje kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zamiast specjalności ogólnobudowlanej?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.