








LEGENDA

-  Centrala sygnalizacji pożaru
-  Czujka dymu optyczno-termiczna, TF1 do TF6
-  Czujka dymu optyczna, TF2 do TF4, 1/2 - nr linii / nr czujki
-  Czujka dymu optyczna ze wskaźnikiem zadziałania
-  Wyzwalacz ręczny adresowany ROP
-  Moduł monitorująco/sterujący 2 wyjścia przekaźnikowe NC/NO wysokonapięciowe 230V AC, 2 wejścia monitorujące
-  Sygnalizator akustyczny S1 - Nr linii sygnalizatorów / 2 - nr sygnalizatora

FUNKCJE MODUŁÓW

- Linia nr 3
- 3/1 - Sterowanie i monitorowanie wyłączeniem wentylacji mechanicznej
- 3/2 - Sterowanie i monitorowanie windy

Linie dozorowe z czujkami i ROP-ami wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x1

Linie dozorową nr 3 z modułami sterującymi wykonać kablem HTKSH ekw PH90 1x2x1.

Kabel HTKSH ekw PH90 1x2x1 układać zgodnie z wytycznymi producenta, aby podtrzymać funkcję kabla w warunkach pożaru przez E90 min.


Kabel YnTKSY ekw 1x2x1 układać w rurkach PCV nad sufitem podwieszonym.

a w pionie w rurkach PCV pod tynkiem.

Centralę zasilić z Rozdzielnii Głównej z przed wyłącznika głównego.

Zasilanie centrali wykonać kablem NHXH-J FE180 PH90/E90 3x2,5 układanym zgodnie z wytycznymi producenta kabla aby podtrzymać funkcję kabla w warunkach pożaru przez E90 min.

UWAGA : Przed przystąpieniem wytworzenia elementów dokonać pomiarów w naturze w razie rozbieżności powiadomić projektanta w celu uzyskania interpretacji lub modyfikacji w trybie nadzoru autorskiego.

 <div>Przedsiębiorstwo "EMBI-INWEST" Biwojno Marek 26-600 Radom, ul. Prasia 14 tel. 48/383 66 90</div>			
Objekt: BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO - MULTIMEDIALNE w SZYDLOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ NA DZIAŁCE NR. 5282/22; 5282/28; 5763/9			
Inwestor-Zlecająca: GMINA SZYDLOWIEC ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Branża:	Architektura	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	inż. Robert Marchewka	SITP i CNBOP:D-1049/05	
Sprawdził:			
Rysunek: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Schemat blokowy			
Faza:	P_BUDOWLANY	Data:	05/2010
Skala:			
Nr rys.:			1