


TP2

Pz=11kW   Kj=0.5   Po=5.5kW  
Io =8.4A

TABLICA TYPU RWN 2x12  
/LEGRAND/



UKŁAD POŁĄCZEŃ TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ – SZYBKIE WYŁĄCZANIE

ORIENTACJA

Przedsiębiorstwo "EMBI-INWEST"  
Biłogłowa, Marek  
26-600 Radom, ul. Ptasia 14  
tel. 48/383 66 90

Objekt: BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO – MULTIMEDIALNE  
w SZYBOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ  
NA DZIAŁCE NR. 5282/22; 5282/28; 5763/9

Investor-Zlecający:  
GMINA SZYBOWIEC  
ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

|              |                           |                          |         |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| Brano:       | ELEKTRYCZNA               | Uprawnienia:             | Podpis: |
| Projektował: | inż. Piotr Gralewski      | upr. JANI1K8386/RA/43/85 |         |
| Opracował:   | mgr inż. Robert Marchewka |                          |         |
| Sprawdził:   | inż. Andrzej Pawlikowski  | upr. GP1117342/75/91     |         |

Rysunek:

SCHEAT TABLICZY TP2

|       |             |       |         |        |          |
|-------|-------------|-------|---------|--------|----------|
| Faza: | P_BUDOWLANY | Data: | 05/2010 | Skala: |          |
|       |             |       |         |        | Nr rys.: |
|       |             |       |         |        | 10       |