



WYKAZ POMIESZCZEŃ

| Nr | Nazwa pomieszczenia |
|-----|---------------------|
| 0.1 | Klatka schodowa |
| 0.2 | Hall |
| 0.3 | Pom. gospodarcze |
| 0.4 | Pom. techniczne |
| 0.5 | Pom. gospodarcze |
| 0.6 | Garaz |
| 0.7 | Garaz |
| 0.8 | Garaz |
| 0.9 | Garaz |

Oznaczenia:

GSW –główna szyna wyrównawcza

A –oprawa świetłówkowa DORIA C122S (ELGO)

B –oprawa świetłówkowa SELIA 226P (ELGO)

C –oprawa świetłówkowa AQUAR 136 (ELGO)

D –oprawa świetłówkowa SELIA 155C (ELGO)

E –oprawa świetłówkowa AQUAR 236 (ELGO)

F –oprawa żarowa CL 60 (ELGO)

S.ST.W. –skrzynka sterownicza windy

☎ –łącznik jednobiegunowy szczelny n/t

☎ –łącznik świecznikowy szczelny n/t

☎ –łącznik schodowy szczelny n/t

☎ –łącznik krzyżowy szczelny n/t

Instalację wykonać jako podtynkową.

Stosować przewody typu YDYpzo

o przekroju żył 1,5 mm.²

| | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------------|--------|
| Nazwa obiektu Budynek Centrum Obsługi Inwestora | | Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/2 | | |
| Treść Instalacja oświetlenia –rzut piwnic | | Skala 1:100 | Nr rysunku 3 | |
| | Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| Opracował | mgr inż. Zbigniew Strojecki | | 01.2010 | |
| Projektował | mgr inż. Jarosław Dolatowski | KL 54/98 | 01.2010 | |