

WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia
0.1	Klatka schodowa
0.2	Hall
0.3	Pom. gospodarcze
0.4	Pom. techniczne
0.5	Pom. gospodarcze
0.6	Garaż
0.7	Garaż
0.8	Garaż
0.9	Garaż

Oznaczenia:

GSW –główna szyna wyrównawcza

–gniazdo 230 V + Z podwójne, p/t

–gniazdo 230 V + Z podwójne, szczelne p/t

S.ST.W. –skrzynka sterownicza windy

Instalację gniazd 1–faz. wykonać jako podtynkową.
Stosować przewody typu YDYpzo
o przekroju żył 2,5 mm.^{2}

Instalację zasilania windy jako podtynkową.
Stosować przewody typu 5x YDYpzo 2,5 mm^2
w rurce Peschel fi 50

Nazwa obiektu: Budynek Centrum Obsługi Inwestora			Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/2	
Treść: **Instalacja gniazd 1–faz.–rzut piwnic**			Skala 1:100	Nr rysunku 6
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Strojecki		01.2010	
Projektował	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KL 54/98	01.2010	