








NKGs3x2,5mm FE180/PH90
zasilanie z rozdzielnic RG


UWAGA:

1. INSTALACJE SSP WYKONAĆ PRZEWODAMI YTKSY 1x2x1mm PRÓD 01NEN
2. W POWIESZCZNIKACH WIŚLONNYCH CZUJNIK MONTOWAĆ W GŁOWACH BEZPOŚREDNIO NA STROPIE
3. WSKAZNIKI ZADZIAŁAĆ MONTOWAĆ W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE CZUJNIK DO KTOREJ PRZYNALEŻY DANY WSKAZNIK
4. NALEŻY ZACHOWAĆ ODSTĘP OD KRATEK WENTYLACYJNYCH WNIOSKĄCY ZGODNIE Z NORMĄ I WYTYCZNYMI PRODUKENTA
5. PRZEWÓD PĘTLI DODKOWEJ YTKSYekw1x2x1mm, UKŁADAĆ W RURKACH INSTALACYJNYCH TYPU R80ek6mm, BEZPOŚREDNIO NA STROPIE.
6. GŁÓWNE INSTALACJE POWINNA BYĆ WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
7. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE URZĄDZENIA I OSPRZĘT MUSZĄ POSIADAĆ CERTYFIKAT GÓROP LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI

LEGENDA:

-  CZUJKA JONIZACYJNA DYMU DIO-4043
-  RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP-4001M
-  MODUŁ KONTROLNO STERUJĄCY EKS-4001
-  MODUŁ RADIOWY DLA CZUJNIK
-  CZUJKA OPTYCZNA RADIOWA ZCR-4001
-  ADRESOWALNY SYGNALIZATOR SAL-4001
-  PRZEWÓD YTKSYekw 1x2x1mm

POŁĄCZENIE CENTRAL SYSTEMU SYG. POŻAROWEJ



redan

BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

70-240 Szczecin, ul. Niepokleczka 12
tel. (091) 434.73.43 fax (91) 435.19.95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Piotr Markowski
Zaś. ST/P/CNBOP D-122907

podpis: _____

Nazwa inwestycji: _____

„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”

Adres inwestycji:	Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2		
Inwestor:	Miasto Szydłowiec ul. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec		
Temat rysunku:	SCHEMAT CSP/1		
Branda:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
skala:	data:	nr rys.:	
--	MAJ 2010	S1	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt i an autorowi, jest prawnym zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, udostępnianie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze