


Zestawienie materiałów zasadniczych dla:
Rozdzielniczy R-E /estrady/ wg. kat. INCOBEX IP 44 II kl.z izolacj!
1 - płyta izolacyjna montażowa - 2szt.
2 - obudowa ST2/57/2
3 - Fundament FT2
4 - Ostona fundamentu/głona szybki montaż/
5 - rozdzielnica natynkowa RM-9S IP 30 II kl.z izolacj! Elektro-Płast -3 kpl.
F1 - wyłącznik nadprądowy S303 B16A 1szt.
F2,F4- wyłącznik nadprądowy S303 B20A 2szt.
F3,F5- wyłącznik nadprądowy S301 B16A 2szt.
FF1 - wyłącznik różnicowo prądowy P 304 40A dI=30mA 1szt.
Q - rozłącznik izolacyjny FR 103 40A 1szt.
G1 - gniazdo wtykowe tablicowe 3P+N+Z 16A PCE 315-617 IP 44 kol.czerw.
G2 ! G4 - gniazdo wtykowe tablicowe 3P+N+Z 32A PCE 325-617 IP 44 kol.czerw.
G3 ! G5 - gniazdo wtykowe tablicowe 2P+Z 16A PCE 313-617 IP 44 kol.czerw.
X - Zaczisk montażowy. 35 mm2 w obud. plombowanej 1x5 szt.



Projektował:	mgr inż. Jan Cieśla upr.nr.kl68/89 spec. instalacji elektrycznych	Temat: Schemat ideowy rozdzielnic i szeregów w parku radziwiłłowskim w Szydłowcu	Objekt: Projekt zagospodarowania parku radziwiłłowskiego w Szydłowcu	Investor: Gmina Szydłowiec Urząd Miejski ul. Rynek Wielki 1 26-200 Szydłowiec	Projektował NORFIST ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU "PISKÓRKA" ul. Miła 7 05-540 Zalesie Górne	Stron 1
--------------	---	--	--	---	--	---------