# RZUT I PIĘTRA

sterowanie oświetlenia doprowadzić do rozdz. TZ2.2

2.1 pomieszczenie wysokie lampa wrysowana na rzucie 2 piętra

2.2

2.3

2.4

= TZ.1.1

2.7.1 typ D4

2.7

typ B1

typ C2

typ D6

typ D5

naświetlacze zasilane i sterowane z rozdzielnicy TZ.0.Z

sterowanie ośw. w pom. 2.1 doprowadzić do rozdz. TZ2.2

do oprawy

do łączników

2.10

2.11

= TM.1.2

Oświetlenie awaryjne na każdym spoczniku klatki schodowej

strop kamienny drewniany, polichromowany

2.14

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

= TM.1.1

typ E2

do łącznika na 2 piętrze

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierz-chnia - m² |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Sala wystawowa/kaplica | Posadzka marmurowa | 36,38 |
| 2.2 | Sala wystawowa | Parkiet | 101,76 |
| 2.3 | Gabinet dyrektora | Parkiet | 32,00 |
| 2.4 | Komunikacja | Parkiet | 6,29 |
| 2.5 | W.C. | Terakota | 2,62 |
| 2.6 | W.C. | Terakota | 2,52 |
| 2.7 | Komunikacja | Parkiet | 19,54 |
| 2.7.1 | Pom. gospodarcze | Terakota | 3,95 |
| 2.8 | Biuro | Parkiet | 15,50 |
| 2.9 | Klatka schodowa | Lastriko | 28,77 |
| 2.10 | Gabinet dyrektora | Parkiet | 23,93 |
| 2.11 | Biuro | Podłoga okrętowa | 26,86 |
| 2.12 | Klatka schodowa | Deski sosnowe | 9,37 |
| 2.13 | Biuro | Parkiet | 23,17 |
| 2.14 | Komunikacja | Parkiet | 2,37 |
| 2.15 | W.C | Terakota | 2,44 |
| 2.16 | Sala wystawowa | Parkiet | 42,37 |
| 2.17 | Sala wystawowa | Parkiet | 43,73 |
| 2.18 | Sala wystawowa | Parkiet | 93,39 |
| 2.19 | Sala wystawowa | Parkiet | 115,86 |
| 2.20 | Klatka schodowa | Lastriko | 6,67 |
| 2.21 | Winda osobowa | | |
| | RAZEM | | 637,11 |

PORTALE (PIASKOWIEC)

ELEMENTY KAMIENNE

POLICHROMIE

RELIKT ŚCIANY GOTYCKIEJ

SZTUKATERIE

STROPY DREWNIANE

STAROSTA SZYDŁOWIECKI

**LEGENDA OSPRZĘT:**

osprzęt elektroinstalacyjny min IP20:
- łącznik jednobiegunowy
- łącznik świecznikowy
- łącznik schodowy
- przycisk podświetlany
- gniazdo 230V

osprzęt elektroinstalacyjny min IP44:
- łącznik jednobiegunowy

osprzęt elektroinstalacyjny przemysłowy IP55
- kaseta z łącznikiem krzywkowym np. M22 prod Moeller sterowanie szynoprzewodu oświetlniowego

**OPIS OPRAW:**

typ D1 — typ oprawy zgodny ze spisem opraw
symbol oprawy
O3 — oprawa zasilana z obwodu O3

**SYMBOLE I SPIS OPRAW OŚWIETLNIOWYCH NA ODDZIELNYM RYSUNKU**

**UWAGI:**
1. Trasy przewodów wykonać po istniejących trasach oraz wzdłuż narożników ścian w posadzce.
2. Przejścia pomiędzy pomieszczeniami wykonać w otworach drzwiowych w narożniku.
3. W posadzkach przewody zabezpieczyć rurami ochronnymi.


redan
BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAL: mgr inż. Jarosław Buriak upr. bud nr POM/160/POOE/0 podpis :
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Bronisław Nowak upr. bud nr POM/157/POOE/07 podpis :


Nazwa inwestycji :

**„Wykonanie projektu remontu i kolorystyki elewacji oraz projektu osuszenia murów przyziemia, projektu odwodnienia dziedzińca, projektów instalacji wewnętrznych Zamku w Szydłowcu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza"**

Adres inwestycji:

Gmina Szydłowiec, dz. nr 4088 ul. Sowińskiego 2

Inwestor:

Miasto Szydłowiec
ul. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Temat rysunku:

RZUT 1 PIĘTRA
INSTALACJA OŚWIETLENIA

Branża:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Faza:

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

| skala: | data: | nr rys.: |
|---|---|---|
| 1:100 | WRZESIEŃ 2010 | E9 |


PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze