



**URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU**

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1  
tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

[www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) e – mail: [urząd@szydlowiec.pl](mailto:urząd@szydlowiec.pl)

Szydłowiec, dnia 25 luty 2013 r.

Znak: ZPI.271.1.2013

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na: Zadanie Nr 1 – Remont budynku Zamku w Szydłowiec  
Zadanie Nr 2 - Zagospodarowanie parku Radziwillowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowiec.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zmianami) przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Czy w oknach na II i III kondygnacji należy zastosować szkło o właściwościach samomyjących.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie 2**

Wg opisu technicznego należy wymienić część podłogi z parkietu, której brak w przedmiarze. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Ze względu na prace związane z wymianą instalacji, oraz ogólnymi pracami remontowymi należy przyjąć wymianę parkietu w około 10% powierzchni.

**Pytanie 3**

Brak w przedmiarze warstw posadzkowych przy podłodze na gruncie. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do przedmiaru.

**Odpowiedź:**

Warstwy podano na rysunku nr 5 (przekrój A-A) oraz w opisie. Dla celów obliczeniowych proszę przyjąć powierzchnie (podane na rysunkach) pomieszczeń nr: 1.25, 1.24, 1.38, 1.36 oraz w miejscach przebić ścian w części „współczesnej dobudówki”.

**Pytanie 4**

W przedmiarze robót budowlanych w dziale nr 4 zawarte są roboty renowacyjne w ilości 1 kpl. Ponieważ brak wymiarów na rysunkach, prosimy o podanie dokładnych ilości.



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





## URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1  
tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

[www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) e-mail: [urzad@szydlowiec.pl](mailto:urzad@szydlowiec.pl)

### Odpowiedź:

- renowacja sgraffito - przyjąć około 240m<sup>2</sup>
- renowacja kamieniarki wewnątrz - portale wewnętrzne sztuk 28
  - kominiek kamienny sztuk 2
  - głowice kamienne i konsole na 12 pilastrach
  - 2 filary wewnętrzne
- renowacja kamieniarki zewnętrznej – około 96 otworów okiennych – obramowania kamienne
  - 7 portali kamiennych
  - elementy pomniejsze – gzymsiki, elementy kamienne wkomponowane w mur
- renowacja płyty marmurowej – powierzchnia około 1,0m<sup>2</sup>
- wymiana balustrad drewnianych – 35mb
- renowacja balustrad kamiennych zewn. – około 85 mb
- renowacja stropów drewnianych kasetonowych – 4pomieszczenia, łącznie około 92m<sup>2</sup>
- renowacja zdobień wewnętrznych – PPK – załącznik foto
- renowacja sztukaterii - około 155 mb sztukaterii – zdjęcia profili zawarto w części fotograficznej PPK
- renowacje drobne gargulców i rzygaczy – 5 sztuk

### Pytanie 5

Prosimy o podanie wymiarów i parametrów technicznych płytek ściennych i posadzkowych.

#### Odpowiedź:

Dla płytek ściennych: płytki szkliwione, wymiary 25x36cm, klasa płytek 3, podłoga – wymiary 33,3x33,3, klasa j.w. Wzór, kolorystka do ustalenia na etapie wykonawczym w uzgodnieniu z Zamawiającym.

### Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie typu wind (w dokumentacji są niespójności) do montażu windy elektrycznej o udźwigu 1275 kg.

#### Odpowiedź:

Winda o napędzie elektrycznym, prędkość  $V_n=1\text{m/s}$ , udźwig  $Q=630\text{kg}/8\text{osób}$ , pozostałe parametry zgodne z opisem na rys nr 6.

### Pytanie 7

Czy należy przewidzieć nadzór archeologiczny.

#### Odpowiedź:

Tak.

### Pytanie 8

Czy należy przewidzieć badania stratygraficzne itp.

#### Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z zapisami na dokumentacji rysunkowej.

### Pytanie 9

Czy zakładamy renowację całej stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. W wytycznych konserwatorskich jest takie założenie, przedmiar nie potwierdza tej tezy.



PROGRAM  
REGIONALNY  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO





**URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU**

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1

tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

[www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) e – mail: [urząd@szydlowiec.pl](mailto:urząd@szydlowiec.pl)

**Odpowiedź:**

Tak, zgodni z wytycznymi PPK.

**Pytanie 10**

Czy należy przewidzieć renowację elementów metaloplastyki (bramy, kraty, obicia drzwi) zgodnie z informacjami na projekcie?

Przedmiar nie potwierdza tego założenia.

**Odpowiedź:**

Tak, elementy metaloplastyki podlegają pracom renowacyjnym.

**Pytanie 11**

W przedmiarze brak pozycji: renowacja parkietów drewnianych (częściowa wymiana, cyklinowanie, lakierowanie). Jaką wartość % należy przyjąć do wymiany zgodnie z dokumentacją.

**Odpowiedź:**

Wymiana – do 10% powierzchni, pozostałe prace na całej powierzchni podłóg drewnianych.

*Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.*

**BURMISTRZ**  
**Andrzej Jarzyński**



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO

