

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Lipowej i Podzamcze w Szydłowcu – Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Podzamcze”.**

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

***Pytanie 1***

Przedmiar robót nie uwzględnia studni I3 Ø2000. Czy należy ją uwzględnić w ofercie i skalkulować jako studnie z osadnikiem?

***Odpowiedź:***

Do wyceny należy przyjąć studnie I3 Ø2000 mm zgodnie z dokumentacją projektową.

***Pytanie 2***

Przedmiar nie przewiduje odwozu nadmiaru ziemi, a tylko rozplantowanie. Po zapoznaniu się z terenem na działce 4031/2 teren jest wyrównany. Co należy zrobić z nadmiarem ziemi ~ 50 m<sup>3</sup>?

***Odpowiedź:***

Do wyceny należy przyjąć transport urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km – grunt kat. III.

***Pytanie 3***

Czy rura PCV SN8 Ø315 może być izolowana z łupek styropianowych i owinięta folią budowlaną na budowie? Czy ma być rura z otuliną styropianową z płaszczem PE w wykonaniu fabrycznym. Brak ofert dla rury Ø315?

***Odpowiedź:***

Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną stanowiącą załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, w części przedmiotu zamówienia w której opisie wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację zadania zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Równoważne produkty muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

**Pytanie 4**

Czy kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży instalacyjno – inżynierskiej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia został spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje, bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł. brutto. Osoba ta winna mieć doświadczenie zawodowe – 3 lata stażu pracy na samodzielnym stanowisku jako kierownik robót.

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.