



połączenia zwodów na dachu budynku

złącza kontrolne (śrubowe)

zwoły poziome niskie i przewody odprowadzające FeZn/Fi8mm

uziom pionowy FeZn Fi 18mm

Temat opracowania	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LECZNICY WETERYNARYJNEJ NA ŻŁOBEK (opieka dzieci do lat 3) Szydłowiec ul. Kościuszki 225; dz.nr ewid. 970/2	Proj. bud. inst. elektr.
Inwestor	Gmina Szydłowiec 26-500 Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1	Nr rys. E.3.1
Nazwa rysunku	Rozmieszczenie urządzeń instalacji odgromowej	skala: 1:100
Projektował	mgr inż. Stanisław Nitek upr. bud. RINB-VI-U-7342/75/98	Data i podpis 05.2015 r.
Sprawił	inż. Piotr Graliński upr. bud. UAN-IEK-83862/A4/03/05	Data i podpis 05.2014 r.