



Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania przetargowego na przebudowę i rozbudowę remizy OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Majdowie - I etap.

Pytanie 1

W specyfikacji technicznej instalacji sanitarnych zamieszczono opis połączenia ścian zbiornika szamba z dnem. Stwierdzamy, że technologia w opisie wykonania szczelnego połączenia tych elementów jest niewykonalna. Ponadto zastosowany beton B15 nie spełni dobrej szczelności. Proszę o zmianę technologii lub czy jest możliwość zastosowania w całości prefabrykowanego zbiornika na szambo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w przedmiotowym postępowaniu możliwość zastosowania prefabrykowanego zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba).

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

Artur Ludew