

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.) przedstawiamy złożone pytania i odpowiedzi odnośnie przetargu ogłoszenie numer 220640-2015 z dnia 26.08.2015 r.

Pytanie:

Zwracamy się z zapytaniem odnośnie programu funkcjonalno-użytkowego a w szczególności do parametrów ujętych w falownikach. Czy Zamawiający wyraziłby aprobatę do zastosowania inwertera którego inwerter posiadającego zakres napięcia PV,MPPT(UPV) 125V-450V zaś nie jak w SIWZ 125-550 V. Takie parametry posiadałyby wyłącznie inwertery do instalacji 2KW I 3 KW, do pozostałych mocy inwertery posiadałyby wymagane parametry. Taka zmiana by korzystnie wpłynęła na pracę całej instalacji. Pozostałe parametry zastosowanego inwertera pozostawałyby bez zmian.

Odpowiedź:

"Zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów o mocy do 3kW włącznie z zakresem napięcia MPPT 125-450V"

Uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowanych przez Państwo ofert nie wymaga dodatkowego pracy dlatego też dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.