

Skarżysko-Kamienna, dn. 18.12.2015 r.

RIII/RM/KB/13782/2015

Pan Kowalczewski Jacek
ul. Kanałowa 10/12 m 1
26 – 600 Radom

Dotyczy: Wydania ogólnych warunków wykonania zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.12.2015r. informujemy, że w miejscach skrzyżowań podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym zagospodarowaniem terenu na działkach 5282/28, 5763/12, 5763/13 przy pawilonie handlowym oraz przy Centrum Multimedialnym ulica Kolejowa w Szydłowcu, należy zabudować dwudzielne rury osłonowe z twardego polietylenu. Uszczelnianie przepustów należy wykonywać przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami np. z mas, taśm, rur termokurczliwych. Nie dopuszcza się stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustów. Wszelkie prace ziemne w pobliżu przedmiotowej linii należy wykonywać ręcznie. Prace w miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy wykonywać w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym Szydłowiec. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie z ramienia PGE Dystrybucja S.A. jest Pan Nowakowski Marian Kierownik Posterunku Energetycznego tel. (041) 25-26-051, 691-361-626.

Z poważaniem:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Skarżysko
Wydział Majątku Ściełowego

Kierownik
Piotr Pietrusiewicz

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Do wiadomości:

1. a/a

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).