

Szydłowiec 6.05.2016

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zapytania cenowego odnośnie modernizacji oświetlenia, które brzmi :

„Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązania niż sterowanie DALI? „

Informuję , że zamawiający podtrzymuje zapis p 6.3. dotyczący zasilaczy lamp.

Oprawy z zasilaczami mają być wyposażone w sterowniki DALI.

/-/ Burmistrz
Artur Ludew