

Szydłowiec, dnia 08.03.2017 r

L.dz. 149/2017.....

Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26 – 500 Szydłowiec

warunki techniczne budowy sieci wodociągowej
strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu
nr 20/2017

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu określa warunki techniczne na wykonanie sieci wodociągowej dla strefy przemysłowej S2 obejmującej sektor 8.P i 9.P do dz. Nr 1486/4 włącznie:

1. Opracować dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej i z protokołem ZUD przedłożyć do „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu celem uzgodnienia.
2. Dokumentacja winna zawierać: opis techniczny z określeniem materiału i średnicy sieci wodociągowej, sposobu wykonania robót budowlano-montażowych i prac ziemnych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 oraz szczegół połączenia z istniejącą siecią wodociągową.
3. Rozbudować istniejącą w ulicy Leśnej sieć wodociągową PVC Ø 160 przedłużając rurami PCV o średnicy 160 mm.
4. Rozbudowany odcinek połączyć z istniejącą siecią za pomocą zasuwy kołnierkowej Ø 150 z kłimem miękkim.
5. Hydranty p.poż. podziemne zgodnie z przepisami, oraz hydrant do celów technologicznych na końcówce sieci.
6. Próbe ciśnieniową należy wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru lub pracownika Sp. z o.o. „Wodociągi i Kanalizacja” spisując protokół.
7. Inwestycja winna być wykonana zgodnie z polskimi normami, z materiałów posiadających atesty i dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwalającej na stosowanie ich do przesyłania wody pitnej).
8. Po wybudowaniu sieci rozdzielczej wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć w „Wodociągach” zgłaszając do odbioru wykonaną sieć wodociągową..
9. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia.


PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Kujhida





WiK Sp. z o. o.
Szydłowiec

W ODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. W SZYDŁOWCU
26-500 SZYDŁOWIEC UL. WSCHODNIA 11
tel/fax: 48-617 04 26 · e-mail: kontakt@wik-szydlowiec.pl

Sąd Rejonowy dla m.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 9 022 900 PLN
KRS 0000068059 · NIP:799-18-29-239 · REGON: 672301847

Szydłowiec, dnia 08.03.2017 r

L.dz.150/2017.....

Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26 – 500 Szydłowiec

warunki techniczne budowy kanalizacji wód opadowych
strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu
nr 3/2017

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu określa warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji wód opadowych dla strefy przemysłowej S2 obejmującej sektor 8.P i 9.P do dz. Nr 1510 włącznie:

1. Opracować dokumentację techniczną budowy kanalizacji wód opadowych i z protokołem ZUD przedłożyć do „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu celem uzgodnienia.
2. Dokumentacja winna zawierać: opis techniczny z określeniem materiału i średnicy kanału, „sposobu wykonania robót budowlano-montażowych i prac ziemnych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, szczególnie włączenia w sieć kanalizacji sanitarnej, profile podłużne.
3. Włączenie sieci w kanał deszczowy D=300mm w ul. Łaśnej. Rzędna dna studni 237.78,
4. Kanał wykonać z rur z tworzywa sztucznego z nieplastifikowanego polichlorku winylu PVC o średnicach wynikających z wyliczeń ilości odprowadzanych wód opadowych.
5. Studzienki rewizyjne na sieci PVC Ø 1000 mm.
6. Studzienki ściekowe Ø 500 z osadnikiem.
7. Maksymalna odległość pomiędzy studzienkami rewizyjnymi na sieci głównej 60 m.
8. Inwestycja winna być wykonana zgodnie z polskimi normami, z materiałów posiadających wymagane deklaracje zgodności i atesty.
9. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć w „Wodociągach” zgłaszając do odbioru wykonaną kanalizację.
10. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia.

PREZES ZARZĄDZ
mgr inż. Dariusz Kujbida

Szydłowiec, dnia 08.03.2017 r

L.dz. ...151/2017.....

Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26 – 500 Szydłowiec

warunki techniczne budowy kanalizacji sanitarnej
strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu
nr 6/2017

„Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu określa warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla strefy przemysłowej S2 obejmującej sektor 8.P i 9.P do dz. Nr 1486/4 włącznie:

1. Opracować dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej i z protokołem ZUD przedłożyć do „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Szydłowcu celem uzgodnienia.
2. Dokumentacja winna zawierać: opis techniczny z określeniem materiału i średnicy kanału, sposobu wykonania robót budowlano-montażowych i prac ziemnych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, szczegół włączenia w sieć kanalizacji sanitarnej, profile podłużne.
3. Włączenie sieci w kanał sanitarny D=300mm w ul. Kolejowej. Rzędna dna studni 230.18,
4. Kanał wykonać z rur z tworzywa sztucznego z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicach wynikających z wyliczeń ilości odprowadzanych ścieków (max. 250mm).
5. Studzienki rewizyjne na sieci PVC Ø 1000 mm.
6. Maksymalna odległość pomiędzy studzienkami rewizyjnymi na sieci głównej 40 m.
7. Inwestycja winna być wykonana zgodnie z polskimi normami, z materiałów posiadających wymagane deklaracje zgodności i atesty.
8. Po wybudowaniu sieci rozdzielczej wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć w „Wodociągach” zgłaszając do odbioru wykonaną kanalizację.
9. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich określenia.

PREZES ZARZĄDZANIA
mgr inż. Dariusz Kujbida

