



UWAGI WYKONAWCZE:

Zwody poziome wykonać D FeZN  $\varnothing 8$  na wspornikach dachowych przyklejanych do papy.

Przewody odprowadzające w ścianach zewnętrznych budynku prowadzić w rurkach RVS 28 w warstwie ocieplanej budynku

Całość instalacji wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001.

Osprzęt stosować zgodny z PN-EN 50164-1:2002U

OZNACZENIA:

RD1- rynna dachowa wisząca /PCV,  
ø125mm/

RS1 – rura spustowa /PCV,  $\varnothing 90$  mm/

Nazwa obiektu Budynek Inkubatora Przedsiębiorcości		Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/1		
Treść <b>Instalacja odgromowa—rzut dachu</b>		Skala 1:100		Nr rysunku 8
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Strojcki		01.2010	
Projektował	mgr inż. Jarosław Dolotowski	KL 54/98	01.2010	