



WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia
1.1	Pom. biurowe
1.2	Pom. biurowe
1.3	Wiatrołap
1.4	Komunikacja
1.5	WC męski
1.6	Klatka schodowa

Oznaczenia:

- TG –tablica rozdzielcza główna instalacji elektrycznej
GWP –przycisk głównego wyłącznika pożarowego
A –oprawa świetłówkowa RASTRA 302 PRE (ELGO)
B –oprawa świetłówkowa Rubin Plus 2x18W PPS (Agalight)
C –oprawa świetłówkowa SELIA 155C (ELGO)
D –oprawa świetłówkowa RAPID 328PRE (ELGO)
E –oprawa świetłówkowa SELIA 226P (ELGO)
F –oprawa świetłówkowa SELIA 140C (ELGO)
G –oprawa żarowa CL 60 (ELGO)
⌞ –łącznik jednobiegunowy p/t
⌞ –łącznik jednobiegunowy szczelny p/t
⌞ –łącznik świecznikowy p/t
⌞ –łącznik schodowy p/t
⊙ –łącznik zwierny dzwonek
⌞ –dzwonek elektryczny
⌞ –wentylator mechaniczny
SP–skrzynka probiercza 150x150x100 ze wzmocnioną pokrywą
ZP–zacisk pomiarowy

Instalację wykonać jako podtynkową.
Stosować przewody typu YDYpzo
o przekroju żył 1,5 mm.²

Nazwa obiektu Budynek Inkubatora Przedsiębiorczości		Adres inwestycji: Szydłowiec, działka nr ewid. 1398/1		
Treść Instalacja oświetlenia –rzut parteru		Skala 1:100	Nr rysunku 1	
	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Strojecki		01.2010	
Projektował	mgr inż. Jarosław Dolatowski	KL 54/98	01.2010	