

STAROSTA
SZYDLÓWIECKI

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE

U zalewione pawa drogi wojewódzkiej nr. 727

UK - 727 - ...17...1.16... z dnia 25.01.2016

Uzgadniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Mariusz Kozera
podpis

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.01.2016

Projekt: Budowa ulic Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu				
Tytuł opracowania: Przekroje normalne				
Data opracowania: 12/2015		Rys. nr. 3.1		Skala: 1:50
Prace	Założenie projektowe	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki	Wzrosty i spadki
drogowa	Opracował	mgr inż. Antonino GRACEFFA		V
	Projektował	mgr inż. Luchwik Matusiewicz		
			21/Gd/2002	

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

UZGODNIENIE

Uzgodnienie projektu drogi wojewódzkiej nr 727

UK-727-17/16 z dnia 25.01.2016

Uzgadniam konstrukcję nawierzchni i szczegóły konstrukcyjne
w całości - ze zmianami wniesionymi na rysunku

Zastępca Dyrektora
ds. inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Mariusz Kozera
podpis

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 10.01.2016

Projekt: Budowa ulic Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu				
Tytuł opracowania: Przekroje normalne				
Data opracowania: 12/2015		Rys. nr 3.1		Skala: 1:50
Drum	Zespół projektowy	mgr inż. Kozera	mgr inż. Kozera	mgr inż. Kozera
drogowa	Opracował	mgr inż. Antonino GRACEFFA		
	Projektował	mgr inż. Łukasz Matusiewicz	21/Gd/2002	

3.2 Opinia włączenia do DW727 Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomości i Infrastruktury
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa
tel. (22) 5979801, fax: (22) 5979802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl

Mazowsze.
serce Polski



P_212836

NI-D-I.8010.51.2016.JM

Warszawa 10 marca 2016 r.

NEOX SP. Z O. O.

ul. Wały Piastowskie 1/1508
80 – 855 Gdańsk

obiekt: włączenie ulicy Podzamcze do drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłowiec
faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Państwa wniosek po zapoznaniu się z dostarczoną dokumentacją, opiniuję pozytywnie w zakresie geometrii projekt budowlany budowy ulicy Podzamcze, w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłowiec.

Projekt stałej organizacji ruchu dowiązanej do istniejącego pikietażu drogi wojewódzkiej (pikietaż można uzyskać w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie - Rejon Drogowy Radom) i na czas budowy należy złożyć do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa). Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. , nr 177, poz. 1729) zatwierdzona stała organizacja ruchu, związana z budową lub przebudową drogi albo z budową dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralną część dokumentacji budowy.

Szczegóły techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej należy uzgodnić z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Niniejsza opinia anuluje opinię nr NI-D-I.8010.51.2016.JM z dnia 19 lutego 2016 r.

[Faint, illegible text]

[Signature]
Zup. Mazowieckiego Województwa
Kierownik Departamentu
Dy. Nieruchomości i Infrastruktury

Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000



**PRZYJAZNY
URZĄD**

www.mazovia.pl

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 10.03.2016

20

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Zespół Koordynacji Dokumentacji
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
26 – 500 Szydłowiec Plac M. Konopnickiej 7
tel. (048) 617-04-56 wew. 18

Szydłowiec, dn. 10.02.2016

PROTOKÓŁ NR GEN. 6530.5.2016

w sprawie koordynacji dokumentacji projektowej, inwestycyjnej
Obiekt: m. Szydłowiec, ul. Podzamcze, Lipowa i Dąbowa
Przedmiot koordynacji: kanalizacja deszczowa
Inwestor: Gmina Szydłowiec
Zlecenie: N.E.O.X Sp. z o.o. - Gdansk Nr. 5.2016 z dnia 03.02.2016
(inwestora, projektanta)

Zespół Koordynacji Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie
projekt, wyniki inwestycji powykonawczej z następującymi warunkami:

- Ad 4. Der. uwagi
- Ad 1. Uzgodnienie bez uwagi - G
- Ad 5. Uwagi: zainstalacja przepustów z tablicek energetycznych średnicy 160mm, projektowana projektantem - uwagi w załączniku. Do uzgodnienia ponownie. — H
- Ad 5. Uzgodnienie się z zaprojektowanymi przepustami kabli energetycznych średnicy 160mm, które należy zainstalować w czasie wykonywania kanalizacji deszczowej przez wykonawcę. Miejsca zainstalacji przepustów należy zatwierdzić dla odbioru przez przedstawiciela Energetyki. Tel. 617 00 28. Proszę o skrzynkowanie lub w pobliżu kabli energetycznych średnicy 160mm o niskiego napięcia wykonanie rurki bez wpływu spustu mechanicznego. Uzgodnienie dn. 29.02.2016
- Ad 4. Uzgodnienie Omange Polska S.A. z dn. 18.02.2016. — H

Uzasadnienie powyższych uwag jest jednoznacznie pozytywne. Skonfirmowane
Za zgodność z oryginałem

STAROSTA SZYDLÓWIECKI
26-500 Szydłowiec
Pl.M. Konopnickiej 7
tel.617-10-08; fax 617-10-61





Zaproszony
Grażyna Nijadziś
Inżynier
w Wydziale Geodezji i Kartografii
Krajowego Urzędu Geodezji i Kartografii

* Niepotrzebnie skreślić

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.02.2016

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	WZM i UW Inspektorat Sz-c	Anna Gurek	
2.	Urząd Miejski w Szydłowie		
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowie		
4.	Orange Polska S.A.		
5.	PGE Dystrybucja S.A. O/Skarżysko – Kam. R.E. Skarżysko	Nowakowski H.	
6.	PGE Dystrybucja S.A. O/ Skarżysko – Kam. R.E. Radom		
7.	Wodociągi i Kan. Sp. z o.o. w Sz-cu	Waldemar Czarniecki	
8.	PSGG O/Warszawa Z-d Radom Seksja Stacji Gazowych i Sieci Wysokiego Ciśnienia		
9.	PSG Sp. z o.o. O/Warszawa Rejon Dystrybucji Gazu w Radomiu		
10.	Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Sz-cu		
11.	WUOZ w Warszawie Delegatura ... w Radomiu	W. Jankowski	
12.	Rejon Dróg Krajowych		
13.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich W Warszawie		
14.	Urząd Gminy Chlewiska		
15.	Urząd Gminy Jastrząb		
16.	Urząd Gminy Mirów		
17.	Urząd Gminy Orońsko		
18.	Starostwo Powiatowe w Szydłowie Wydz. Budownictwa i Architektury		
19.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szydłowie		
	Za zgodność		

z oryginałem

Zaproszenie
Główny Inspektor
w Wydziale Budownictwa i Architektury
Kam. R.E. Skarżysko

STAROSTA SZYDLÓWIECKI
26-500 Szydłowiec
Pl. M. Konopnickiej 7
tel. 617-10-08; fax 617-10-61

Przewodniczący Narady
Zap. S. KONOPNY
Główny Inspektor
Inspektor
w Wydziale Budownictwa i Architektury
Kam. R.E. Skarżysko

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

data 10.02.2016

Grażyna Niewadzisz

Od: Wólczyński Sławomir - Hurt [Sławomir.Wolczynski@orange.com] w imieniu *
EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt [EiSI_Paszportyzacja_Radom@orange.com]
Wysłano: 18 lutego 2016 10:19
Do: grazyna.niewadzisz@szydlowiecpowiat.pl
Temat: koordynacja projektów Szydłowiec ul. Dworska - GN.6630.5.2016
Załączniki: 160216095613_0001.pdf; 160216095537_0001.pdf

Dzień dobry

projekt kanalizacji deszczowej w m.Szydłowiec ul. Dworska - GN.6630.5.2016 – uzgadniam z uwagą:

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie, na etapie wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem, prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. O przystąpieniu do robót powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. Wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonaadzor

pozdrawiam

Sławomir Wólczyński
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze
Tel. +48 48 362 48 84
Kom. +48 504 135 762



Orange Polska
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
Piłsudskiego 14/16 /p. 426 - Bud. C, 26-610 Radom
Fax. +48 48 363 48 01
www.hurt-orange.pl

Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. Korzystaj z e-faktury.

Treść tej wiadomości jest własnością Orange Polska i zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Orange Polska. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937 072.437 złotych.

From: Grażyna Niewadzisz [<mailto:grazyna.niewadzisz@szydlowiecpowiat.pl>]
Sent: Tuesday, February 16, 2016 10:09 AM
To: * EiSI_Paszportyzacja_Radom - Hurt
Subject: koordynacja projektów

Witam, proszę o skoordynowanie projektu kanalizacji deszczowej
w m.Szydłowiec ul. Dworska GN.6630.5.2016
i projektu kanalizacji sanitarnej – Orońsko Oś. Sady
i Centrum Rzeźby Polskiej GN.6630.4.2016

Pozdrawiam Grażyna Niewadzisz

Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur wirusów 13035
(20160216)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 10.02.2016