





L1,L2,L3



13/L1	14/L2	15/L3	16/L1	17/L1,L2,L3	18/L3	19/L1	20/L1,L2,L3	21/L3	22/L1	23/L2	24/L3	25/L1	26/L2	27/L1,L2,L3
2000W	2000W	2000W	2000W	82100W	100W	200W	4500W	500W	18W	18W	13W	1500W	1500W	1500W
PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003	XNH00-A160 NH00 63A	Z-SLS/CB/1 D01-10A	PKNM-10 /1N/B/003	Z-SLS/CB/3 D02-20A	Z-SLS/CB/1 D01-10A	Z-MS-0,16/2 (0,1-0,16A)	Z-MS-0,16/2 (0,1-0,16A)	Z-MS-0,16/2 (0,1-0,16A)	PKNM-16 /1N/B/003	PKNM-16 /1N/B/003	PKZM0-4 (2,5-4A)
Obwód gniazd wtyczk. łazienka OSP łazienka, sala spotkań	Obwód gniazd wtyczk. aneks kuchenny lokal OSP	Obwód gniazd wtyczk. lokal OSP	Obwód gniazd wtyczk. lokal OSP, lokal OSP (piętro)	Zasilanie rozdzielnic R1 230/400V	Zasilanie centrali oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	Zasilanie neonu nad drzwiami wejściowymi	Zasilanie centrali NW-2 (nagrzewnica (garaż)	Zasilanie centrali NW-2 (wentylator (garaż)	Zasilanie wentylatora WK-1 (magazyn OSP)	Zasilanie wentylatora WK-2 (magazyn OSP)	Zasilanie wentylatora WK-3 (magazyn OSP)	Obwód gniazd wtyczk. podgrzewacz CWU-1 (aneks kuchenny)	Obwód gniazd wtyczk. podgrzewacz CWU-3 (biuro OSP)	Zasilanie wentylatora dachowego spalin

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec				Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu							
Nazwa rysunku: Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnic RG 230/400V							
Projektant	mgr inż. M.Olejarcz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P00E/06		Stadium	Projekt wykonawczy
						Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis	Podziałka	
<b>ELprojekt</b> Marek Olejarcz 32-600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331						Nr rysunku:	
						EL-2 str 2/3	

Rozdzielnica RG 230/400V



Typ: Profi+  
Montaż:  
wolnostojący  
Stopień ochrony:  
IP30  
Klasa ochronności:  
I  
Głębokość: 300mm

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszki 178, dz. nr ewid.: 4027/7, obręb: 0001 Szydłowiec			Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26–500 Szydłowiec				
Temat:  Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu							
Nazwa rysunku:  Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnic RG 230/400V							
Projektant	mgr inż. M.Olejarz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P00E/06		Stadium	Projekt wykonawczy
						Format	A3
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis	Podziałka	
<b>ELprojekt</b> Marek Olejarz 32–600 Oświęcim, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331						Nr rysunku: EL-2 str 3/3	