





OZNACZENIA:

- | | |
|---|--|
|  | Uziom obkowy (FeZn 30x4) |
|  | Zwiod poziomy (przewód odprowadzający) FeZn Ø8mm |
|  | Złącze probrzeże w obudowie z PVC |
|  | Iglica odgromowa |

UWAGI:

1. Przewód odprowadzający należy prowadzić pod tynkiem w rurkach SV 50.

Adres: Szydłowiec, ul. Kościuszk 178, dz. nr ewid.: 40277, obręb: 0001 Szydłowiec				Inwestor: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec	
Temat: Projekt Modernizacji Kina Górnik w Szydłowcu					
Nazwa rysunku: Plan instalacji odgromowej i uzziemienia					
Projektant	mgr inż. M.Olejarcz	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0141/P/OOE/06	
Sprawdzający	mgr inż. R.Haponik	12.18r.	Instal. elektr.	MAP/0349/PW/OE/07	
	Nazwisko	Data	Specjalność	Nr.upr.	Podpis
ELprojekt				Nr rysunku: EL-11	
Marek Olejarcz 32-600 Osiwódm, ul. Ogrodnicza 7, tel. 660 706 331					