

Szydłowiec, dnia 17.11.2020 r.

Znak: DWR 410.161.2020 WCZ

P. Urzule Gminil

AS. 12.12.2020

Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
26 – 500 Szydłowiec



warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej
nr 34/2020

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 03.11.2020 r., Spółka z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowiec informuje, że odprowadzenie ścieków dla nieruchomości położonej w Szydłowiecu (działka nr ewidencyjny 61/1, 61/2, 61/4) należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1. Kanał wykonać z rur z tworzywa sztucznego z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV o średnicy 160 mm, odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną;
2. Ścieki przyjmujemy do istniejącego kanału sanitarnego D = 200 mm przebiegającego w miejscowości Szydłówek;
3. Przyłącze włączyć w nowo wybudowaną studnię rewizyjną lub trójnik Ø 200 x 160;
4. Po wprowadzeniu kanału na nieruchomość wybudować studzienkę rewizyjną.
5. Maksymalna odległość między studniami rewizyjnymi 30 m.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, zasypanie rur 10 cm powyżej rury piaskiem. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym bez kamieni lub innych ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rurę.
2. W przypadku budowy studzienek betonowych właz kanalizacyjny osadzić bezpośrednio na pokrywie nastudziennej.

III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE

1. Uzyskać zgodę na prowadzenie prac w pasie drogi powiatowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szydłowiecu ul. Kolejowa.
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym.

3. Uzyskać zgodę na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu ul Wschodnia 11 i uzgodnić zasady wykonania przyłącza.
4. Uzyskać pisemną zgodę na prowadzenie prac na gruntach do których inwestor nie ma prawa własności.
5. Prace w pasie drogowym prowadzić zgodnie z zasadami określonymi przez zarządzającego drogą.
6. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem kanału jak i ich zakończenie należy zgłosić - uzgodnić w biurze Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.
7. Wykonawcą przyłącza może być osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadająca uprawnienia w zakresie wod - kan, po wyrażeniu zgody przez Sp. z o. o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
8. Odbiór techniczny przyłącza przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu przed zasypaniem – (w przypadku gdy wykonawcą nie jest Sp. z o. o. w Szydłowcu „Wodociągi”
9. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonych poniżej poziomu z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowym o konstrukcji umożliwiającej szybkie ich zamknięcie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
10. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z polskimi normami, z materiałów posiadających atesty.
11. Po wybudowaniu przyłącza wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć w „Wodociągach” zgłaszając do odbioru wykonane przyłącze.
12. Podpisanie umowy na odbiór ścieków z nieruchomości możliwe będzie po przedłożeniu w „Wodociągach” wszystkich wymaganych dokumentów tj. projektu budowlanego, protokołu odbioru końcowego, oświadczenia wykonawcy i inwentaryzacji powykonawczej.
13. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa na odprowadzanie ścieków.
14. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.

Niespełnienie wyżej wymienionych warunków zwalnia „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu od podpisania umowy na odbiór ścieków z nieruchomości.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Dariusz Kujbida