

UWAGI:

1. W przypadku wystąpienia kolizji z ist. uzbrojeniem należy dokonać korekty posadowienia przyłącza.
2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać przekopy kontrolne celem dowiązania do stanu istniejącego.
3. Ze zgłędu na brak inwentaryzaji istniejącego uzbrojenia, jego zagłębienie przyjęto jako narmatywne.
4. W przypadku pojawienia się wód gruntowych w tymczasowym wykopie należy zastosować odwodnienie w postaci drenażu ułożonego na dnie wykopu lub odprowadzić wodę za pomocą igłofiltrów lub stosując inne rozwiązanie umożliwiające prawidłowe i bezpieczne wykonanie infrastruktury w wykopach. Poziom wody obniżać krótkotrwale na czas prowadzenia wykopów w tym rejonie.
5. Projektowane rzędne terenu zostały przyjęte na podstawie interpolacji rzędnych i mogą odbiegać od rzeczywistych.
6. Zasuwę na przyłączu należy wyposazyć w skrzynkę uliczną, obudowę betonową i tabliczkę informacyjną zgodnie z PN-86/B-09700.

GAWOR PROJEKT

Jednostka projektowa:

GAWOR PROJEKT Aleksandra Gawor
ul. Kończycka 16J; 26-600 Radom
tel: 796-305-567 gawor.projekt@gmail.com

Nazwa opracowania:

Budowa przyłącz
wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
do budynku zaplecza sanitarnego

Adres inwestycji:	*Branża:*	*Faza:*
26-500 Szydłowiec, dz. nr ew. 5772/3 jedn. ewid: 143005_4 Szydłowiec Miasto obręb: 0001 - Szydłowiec;	SAN	PB
Inwestor:	*Data:*	
Gmina Szydłowiec Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec	06/2021	
Projektant:	*Podpis:*	
mgr inż. Tomasz Dąbrowski PDK/0164/PWOS/11 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Opracowanie:	*Podpis:*	
mgr inż. Aleksandra Gawor		
Tytuł rysunku:	*Skala:*	*Nr rys:*
Profil przyłącza wodociągowego	1:500	S-02