



- UWAGI
- 1.Doprowadzenie wszystkich przewodów od dołu przez dławiki izolacyjne.
 - 2.Przewody DC wprowadzoc przez dławiki z konektorem MC-4.
 - 3.Drzwi wyposazyc w zamek na klucz.
 - 4.Na dachu wszystkie przewody ukladac na drobninkach i w rurach ochronnych
 - 5.Zejście przewodów z dachu wykonoc w rurach pod warstwę ocieplenia od strony wejścia do budynku i doprowadzić przewody do rozdzielni głównej budynku Tg
 6. Stopień ochrony IP65

B2 PROJEKT		B2 PROJEKT	
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALENEM W SZYDŁOWCU		ul. Kościuski 187, 26-500 Szydłowiec	
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156	
Projektant	inż. Dariusz KUBAT	Op.II-63/27/75	
Opracował	mgr inż. Karol Mróz	spec. inst. elektr.	
SCHEMAT ROZDZIELNICY RDC			
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50	
		E-1.6	