



OZNACZENIA:

- Kabel zasilający YKXS 5x70mm
- Rozdzielnia główna - wnękowa TG
- Główna szyna uziemiająca
- Zacisk uziemiający
- Zacisk klimatyzatora
- Zasilanie do maty ogrzewania podłogowego zakończone puszką IP65
- Rozdzielnica zasilająca - sterująca przepompownią EPS, IP65, będzie się znajdować na pokrywie przepompowni
- Gniazdo jednofazowe ogólnego zastosowania (zwykle)
- Gniazdo trójfazowe
- Wypust oświetleniowy sufitowy do opraw włączanych czujnikiem ruchu
- Wypust oświetleniowy ścienny do opraw włączanych czujnikiem ruchu
- Oprawa oświetlenia awaryjnego zapasowego (moduł 2h)-praca na "ciemno", źródło światła led 5W
- Inwenter 6,3 kW
- INV1

B² PROJEKT		B2 PROJEKT
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDŁOWCU		ul. Kościuski 187, 26-500 Szydłowiec
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156
Projektant	inż. Dariusz KUBAŹ	Gr.II-63/27/75
Opracował	mgr inż. Karol Mróz	spec. inst. elektr.
OBWODY PARTERU		
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50
E-1.1		