

Szydłowiec, dnia 21.03.2017 r.

Znak: 182/2017.....

**„B 2 PROJEKT”**  
**Szydłówek 7a**  
**26 – 500 Szydłowiec**

*warunki przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej*  
*nr 09/2017*

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz w związku z wnioskiem z dnia 13.03.2017 r., Spółka z o. o. Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowiecu informuje, że odprowadzenie ścieków dla nieruchomości położonej w Szydłowiecu przy ul. Garbarskiej ( działka geodezyjna nr 3948/2) należy projektować według następujących zasad:

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

1. Kanał wykonać z rur z tworzywa sztucznego z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicy min. Ø 160 mm, odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą – lokalizacyjną;
2. Ścieki przyjmujemy do istniejącego kanału sanitarnego D = 500 mm w ul. Garbarskiej.
3. Po wprowadzeniu kanału na nieruchomość wybudować studzienkę rewizyjną.
4. Przewidzieć studzienki rewizyjne w miejscach zmiany kierunku przepływu ścieków.
5. Wybudowane przyłącze włączyć w istniejącą studzienkę rewizyjną na sieci głównej kanalizacji sanitarnej w ul. Garbarskiej.

**II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ.**

1. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, obsypka i zasypianie rur 10 cm powyżej rury piaskiem. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym bez kamieni lub innych ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rurę.
2. W przypadku budowy studzienek betonowych włącz kanalizacyjny osadzić bezpośrednio na pokrywie nastudziennej.

**III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE**

1. Uzyskać wstępną zgodę na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej, w Urzędzie Miejskim w Szydłowiecu, Referat Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg
2. Opracować dokumentację techniczną przyłącza kanalizacji sanitarnej i przedłożyć do „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowiecu celem uzgodnienia.

3. Dokumentacja powinna zawierać : krótki opis z określeniem średnicy przyłącza i sposobu wykonania robót budowlano - montażowych, plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, oraz szczegół włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
4. Jeden egzemplarz dokumentacji technicznej należy dostarczyć do biura „Wodociągów” w Szydłowcu jako egzemplarz archiwalny Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”.
5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z dokumentacją opracowaną przez uprawnionego projektanta.
6. Uzyskać zgodę na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu ul Wschodnia 11 i uzgodnić zasady wykonania przyłącza.
7. Uzyskać pisemną zgodę na prowadzenie prac na gruntach do których inwestor nie ma prawa własności.
8. Prace w pasie drogowym prowadzić na zasadach określonych przez władającego drogą.
9. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przykanalika jak i ich zakończenie należy zgłosić - uzgodnić w biurze Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu.
10. Wykonawcą przyłącza może być osoba prowadząca działalność gospodarczą posiadająca uprawnienia w zakresie wod - kan, po wyrażeniu zgody przez Sp. z o. o. „Wodociągi i Kanalizacja” w Szydłowcu
11. Odbiór techniczny przyłącza przez „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Szydłowcu przed zasypaniem – (w przypadku gdy wykonawcą nie jest Sp. z o. o. w Szydłowcu „Wodociągi”
12. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonym poniżej poziomu z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwwzalewowych o konstrukcji umożliwiającej szybkie ich zamknięcie ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
13. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z polskimi normami, z materiałów posiadających atesty.
14. Po wybudowaniu przyłącza wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i przedłożyć w „Wodociągach” zgłaszając do odbioru wykonane przyłącze.
15. Podpisanie umowy na odbiór ścieków z nieruchomości możliwe będzie po przedłożeniu w „Wodociągach” wszystkich wymaganych dokumentów tj. projektu budowlanego, protokołu odbioru końcowego, oświadczenia wykonawcy i inwentaryzacji powykonawczej.
16. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa na odprowadzanie ścieków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.

PREZES Zarządu  
mgr inż. Dariusz Kujbida