RO

Rozdzielnica ośw.
RO

C52a
60A
kWh
A

F5
F6
F7
F1
F2
Gn
N
K2
H(z)
Z1
L1 L2 L3

S-IDX23 45A
K2
S-IDX2323 45A
K3

S1
F3
F4
K1
PB 302
K2
K3

FG1 63/160 WTN 00/gG 63A
FG2 16/160 DTL160 (Jung) WTN 00/gG 16A
FG3 16/160 DTL160 (Jung) WTN 00/gG 16A
FG4 16/160 DTL160 (Jung) WTN 00/gG 16A
FG5 16/160 DTL160 (Jung) WTN 00/gG 16A
DTL160 (Jung)

N
PE
R<= 2,0 Ohm

ROCHR

FLT
Phoenix Contact
3xFLT 35
CTRL-0,9/1
plus
1xFLT 35
CTRL-0,9
16mm2
4x
VAL
VAL-MS 230
Phoenix Contact
PE

R=<10.0 ohm

Proj.zaliczkowy WLZ YKY 5x16 l=2m

Zasil. monitoringu kabel wg. oddzielnego opracowania

obw.I YKY 5x10 mm2 l=400m

obw.II YKY 5x10 mm2 l=500m

obw.III YKY 5x16 mm2 l=700m

obw.IV YKY 5x10 mm2 l=400m

Projektował. spec. instalacji elektrycznych	Ryszard Kucmin upr.nr.KL68/89	Temat: Schemat ideowy zasilania oświetlenie terenu w energię elektryczna	Obiekt: Projekt zagospodarowania parku radziwiłłowskiego i wyspy zamkowej w Szydłowcu Gmina Szydłowiec	Inwestor: Gmina Szydłowiec Urzad Miejski ul. Rynek Wielki 1 26-200 Szydłowiec	Projektował NORFIST ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU "PISKÓRKA" ul. Miła 7 05-540 Zalesie Górne	Data 06.2010.r.
Sprawdził spec. instalacji elektrycznych	mgr inż.Jan Cieśla upr.nr.KL-632/94					Skala 1:10
						Rys.nr. E-02/2
						Stron 2