

RZUT DACHU

OZNACZENIA:

- PO – PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY,
ZPN – ZWÓD POZIOMY NISKI,
MW – MASZT WOLNOSTOJĄCY

UWAGI:


ZWODY POZIOME NALEŻY WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DFeZnØ8mm. NA ZWODY POZIOME MOŻNA WYKORZYSTAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, O ILE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CO NAJMNIEJ 0.5mm.

OCHRONĄ NALEŻY OBJĄĆ ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD DACH, TAKIE JAK: KOMINKI, WENTYLATORY, ANTENY I INNE, STOSUJĄC ZWODY PIONOWE.


PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm W ŚCIANACH I SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ŁĄCZYĆ Z PRĘTAMI ZBROJENIOWYMI CO NAJMNIEJ W JEDNYM MIEJSCU NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZA POMOCĄ ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH LUB POŁĄCZENIA SPAWANEGO.

WYKORZYSTAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY. W PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:



INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:



UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM									
PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODOROWANIA TERENU KLUBU SORTOWEGO "SZYDŁOWIANKA"									
ul. Targowa 1, Szydłowiec, działka o nr ew. 969/4,967/7 w obrębie 143005_4.0001									
Inwestor:									
Gmina Szydłowiec					Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec				
rys.: RZUT DACHU INSTALACJA PIORUNOCHRONNA									
jedn.proj.	ELTRIM PROJEKT SP. Z O.O.				Branża:	ELEKTRYCZNA			
Funkcja	Tytuł	Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis	Faza:	PROJ. BUDOWLANY		
proj.	MGR INŻ. MICHAŁ MORYC specj. ELEKTRYCZNA			MAZ/0279/PWOE/14		Skala:	1:100	Data:	grudzień 2016
spr.	MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI specj. ELEKTRYCZNA			BI/6/01		nr rys.	E-4	nr str.	27