

- OZNACZENIA:
- PO – PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY,
 - ZPN – ZWÓD POZIOMY NISKI,
 - MW – MASZT WOLNOSTOJĄCY

UWAGI:

ZWODY POZIOME NALEŻY WYKONAĆ DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM DfeZn#8mm. NA ZWODY POZIOME MOŻNA WYKORZYSTAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE, O ILE GRUBOŚĆ BLACHY WYNOŚI CO NAJMNIEJ 0.5mm.

OCHRONĄ NALEŻY OBJĄĆ ELEMENTY WYSTAJĄCE PONAD DACH, TAKIE JAK: KOMINKI, WENTYLATORY, ANTENY I INNE, STOSUJĄC ZWODY PIONOWE.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY WYKONAĆ PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm W ŚCIANACH I SŁUPACH KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ŁĄCZYĆ Z PRĘTAMI ZBROJENIOWYMI CO NAJMNIEJ W JEDNYM MIEJSCU NA KAŻDEJ KONDYGNACJI ZA POMOCĄ ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH LUB POŁĄCZENIA SPAWANEGO.


ZWODY POZIOME W POBLIŻU URZĄDZEŃ CHRONIONYCH PROWADZIĆ W IZOLATORZE ZACHOWUJĄC PRZYNAJMNIEJ 70cm ODSTĘP IZOLACYJNY.

WYKORZYSTAĆ UZIOM FUNDAMENTOWY. W PŁYTCIE FUNDAMENTOWEJ WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PŁASKOWNIKIEM FeZn30x4mm.


DO GŁÓWNEJ SZYNY UZIEMIĄJĄCEJ W POMIESZCZENIU ROZDZIELNI NALEŻY DOPROWADZIĆ PŁASKOWNIK FeZn30x4mm WYPROWADZONY Z UZIOMU FUNDAMENTOWEGO. POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ ZA POMOCĄ ZACISKÓW LUB JAKO SPAWANE.

WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH JEDYNI POD NADZOREM BRANŻOWEGO INSPEKTORA NADZORU.

DETAL "A"
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:



DETAL "B"
INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH



UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODOROWANIA TERENU

KLUBU SORTOWEGO "SZYDŁOWIANKA"

ul. Targowa 1, Szydłowiec, działka o nr ew. 969/4, 967/7 w obrębie 143005_4.0001

Inwestor: Gmina Szydłowiec Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec

rys. RZUT - INSTALACJA PIORUNOCHRONNA - DACH

jedn.proj. la Architekt sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 79/19, 02-518 Warszawa Branża: ELEKTRYCZNA

Funkcja Tytuł Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Faza: PROJ. WYKONAWCZY

proj. mgr inż. MICHAŁ MORYC MAZ/0279/P/WOE/14 Skala: 1:100 Data: marzec 2017

spr. mgr inż. MARIUSZ BAGIŃSKI BI/6/01 nr rys.

oprac. inż. KAMIL OLECHNIEWICZ inż. MACIEJ LEWANDOWSKI MAGDALENA ŚWIDERSKA E-7-2